

オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「【C22】プロパティ値の範囲処理仕様」および「【C23】機器オブジェクトクラス別処理仕様」、
「【C24】プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「【C24】ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。
ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて、搭載プロパティ申告書への記載は必須である。
また、SetI, SetC, Get, INF_REQ欄については、受信して処理する機能がある場合に○を付ける。INFC, INF, 状態時アナウンス欄については、送信する機能がある場合に○を付ける。
ここで、INF欄は、
・状態時アナウンスに○がある場合は、(条件によっては送信しない場合でも)必ず○を付ける。
・自発的にINFを送信する場合にも○を付ける。
・INF_REQへの応答INFしか送信しない場合は○を付けない。

注)「EPCコード」欄記載の数字はHEX。0x##の##部分のみの記載で可。

クラス名 **瞬間式給湯器** オブジェクトコード **0x027201**

プロパティ名称	EPCコード	搭載値域	サイズ(Byte)	アクセスルール	サービス搭載状況 (搭載分に○記載)						状態時アナウンス	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF		
動作状態	0x80			Set/Get/Anno	○	○	○	○	-	○	○	
設置場所	0x81			Set/Get/Anno	○	○	○	○	-	○	○	
規格Version情報	0x82			Get	-	-	○	○	-	-	-	
メーカー異常コード	0x86			Get	-	-	○	○	-	-	-	
異常発生状態	0x88			Get/Anno	-	-	○	○	-	○	○	
異常内容	0x89			Get	-	-	○	○	-	-	-	
メーカーコード	0x8A			Get	-	-	○	○	-	-	-	
商品コード	0x8C			Get	-	-	○	○	-	-	-	
製造番号	0x8D			Get	-	-	○	○	-	-	-	
遠隔操作設定	0x93			Set/Get	○	○	○	○	-	-	-	
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D			Get	-	-	○	○	-	-	-	
Set プロパティマップ	0x9E			Get	-	-	○	○	-	-	-	
Get プロパティマップ	0x9F			Get	-	-	○	○	-	-	-	
給湯器燃焼状態	0xD0			Get/Anno	-	-	○	○	-	○	○	
給湯温度設定値	0xD1			Get/Anno	-	-	○	○	-	○	○	
風呂湯量設定4	0xD4			Get/Anno	-	-	○	○	-	○	○	
風呂湯量設定4設定可能最大レベル	0xD5			Get	-	-	○	○	-	-	-	
風呂温度設定値	0xE1			Get/Anno	-	-	○	○	-	○	○	
風呂給湯器燃焼状態	0xE2			Get/Anno	-	-	○	○	-	○	○	
風呂自動モード設定	0xE3			Set/Get/Anno	○	○	○	○	-	○	○	
風呂追い焚き動作設定	0xE4			Set/Get/Anno	○	○	○	○	-	○	○	
風呂足し湯動作設定	0xE5			Get/Anno	-	-	○	○	-	○	○	
風呂ぬるめ動作設定	0xE6			Get/Anno	-	-	○	○	-	○	○	
風呂湯量設定2	0xE8			Get/Anno	-	-	○	○	-	○	○	
風呂動作状態監視	0xEF			Get/Anno	-	-	○	○	-	○	○	

ユーザ定義領域使用状況

0xF0	0xF1	0xF2	0xF3	0xF4	0xF5	0xF6	0xF7	0xF8	0xF9	0xFA	0xFB	0xFC	0xFD	0xFE	0xFF

(該当する口に○を記入してください)