オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「【C22】プロパティ値の範囲処理仕様」および「【C23】機器オブジェクトクラス別処理仕様」、
「【C24】プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「【C24】ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。
ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて，搭載プロパティ申告書への記載は必須である。
また、SetI, SetC, Get, INF_REQ欄については、受信して処理する機能がある場合に○を付ける。INFC, INF, 状変時ｱﾅｳﾝｽ欄については、送信する機能がある場合に○を付ける。
ここで、INF欄は、
・状変時ｱﾅｳﾝｽに○がある場合は、(条件によっては送信しない場合でも)必ず○を付ける。
・自発的にINFを送信する場合にも○を付ける。
・INF_REQへの応答INFしか送信しない場合は○を付けない。

注)「EPCコード」欄記載の数字はHEX。0x＃＃の＃＃部分のみの記載で可。

クラス名 瞬間式給湯器クラス　　オブジェクトコード 0x027201

プロパティ名称	EPC ｺｰﾄﾞ	搭載値域	サイズ (Byte)	ｱｸｾｽﾙｰﾙ	サービス搭載状況（搭載分に○記載）						状変時ｱﾅｳﾝｽ	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF		
動作状態	80			Set/Get	○	○	○	○		○	○	
設置場所	81			Set/Get	○	○	○	○		○	○	
規格Version情報	82			Get			○	○				
異常発生状態	88			Get			○	○		○	○	
メーカコード	8A			Get			○	○				
商品ｺｰﾄﾞ	8C			Get			○	○				
製造番号	8D			Get			○	○				
ONタイマ予約設定	90			Get			○	○				
ONタイマ時刻設定値	91			Get			○	○				
遠隔操作設定	93			Set/Get	○	○	○	○				
状態アナウンスプロパティマップ	9D			Get			○	○				
Setプロパティマップ	9E			Get			○	○				
Getプロパティマップ	9F			Get			○	○				
給湯器燃焼状態	D0			Get			○	○		○	○	
給湯温度設定値	D1			Get			○	○				
風呂湯量設定4	D4			Get			○	○				
風呂湯量設定4設定可能最大レベル	D5			Get			○	○				
風呂温度設定値	E1			Get			○	○				
風呂給湯器燃焼状態	E2			Get			○	○		○	○	
風呂自動モード設定	E3			Set/Get	○	○	○	○		○	○	
風呂追い焚き動作設定	E4			Set/Get	○	○	○	○		○	○	
浴室優先設定	E9			Get			○	○				
風呂動作状態監視	EF			Get			○	○		○	○	

ユーザ定義領域使用状況

0xF0	0xF1	0xF2	0xF3	0xF4	0xF5	0xF6	0xF7	0xF8	0xF9	0xFA	0xFB	0xFC	0xFD	0xFE	0xFF

（該当する□に○を記入してください）