

オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「【C22】プロパティ値の範囲処理仕様」および「【C23】機器オブジェクトクラス別処理仕様」、  
 「【C24】プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「【C24】ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。  
 ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて、搭載プロパティ申告書への記載は必須である。  
 また、SetI, SetC, Get, INF\_REQ欄については、受信して処理する機能がある場合に○を付ける。INF, INF, 状態時アナウンス欄については、送信する機能がある場合に○を付ける。  
 ここで、INF欄は、  
 ・状態時アナウンスに○がある場合は、(条件によっては送信しない場合でも)必ず○を付ける。  
 ・自発的にINFを送信する場合にも○を付ける。  
 ・INF\_REQへの応答INFが送信しない場合は○を付けない。

注)「EPCコード」欄記載の数字はHEX。0x##の##部分のみの記載で可。

クラス名 **燃料電池** オブジェクトコード **0x027C01**

プロパティ名称	EPCコード	搭載値域	サイズ(Byte)	アクセスモード	サービス搭載状況 (搭載分に○記載)						状態時アナウンス	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INF	INF		
動作状態	0x80			Get			○	○		○		
設置場所	0x81			Set/Get	○	○	○	○		○	○	
規格Version情報	0x82			Get			○	○				
識別番号	0x83			Get			○	○				
異常発生状態	0x88			Get			○	○		○	○	
メーカーコード	0x8A			Get			○	○				
商品コード	0x8C			Get			○	○				
製造番号	0x8D			Get			○	○				
遠隔操作設定	0x93			Set	○	○						
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D			Get			○	○				
Setプロパティマップ	0x9E			Get			○	○				
Getプロパティマップ	0x9F			Get			○	○				
定格発電出力	0xC2			Get			○	○				
瞬時発電電力計測値	0xC4			Get			○	○				
積算発電電力量計測値	0xC5			Get			○	○				
積算ガス消費量計測値	0xC8			Get			○	○				
発電動作設定	0xCA			Set/Get	○	○	○	○		○	○	
発電動作状態	0xCB			Get			○	○		○	○	
宅内積算消費電力量計測値	0xCD			Get			○	○				
系統連系状態	0xD0			Get			○	○				
発電要請時刻設定	0xD1			Set/Get	○	○	○	○				
指定発電状態	0xD2			Set/Get	○	○	○	○				

ユーザ定義領域使用状況

0xF0	0xF1	0xF2	0xF3	0xF4	0xF5	0xF6	0xF7	0xF8	0xF9	0xFA	0xFB	0xFC	0xFD	0xFE	0xFF

(該当する口に○を記入してください)