

搭載オブジェクト申告書

本申告書は、「【C1】SEOJ処理仕様」および「【C21】オブジェクト制御」のエビデンスである。

注)「*コード」欄記載の数字はHEX。0x##の##部分のみの記載でも可。

機器オブジェクトについては、「備考」欄に、対応している規格バージョンNo.(APPENDIX含)を記載のこと。

注)ノードプロファイルオブジェクトも記載すること。ノードプロファイルオブジェクトのインスタンスコードは、一般ノードの場合「01」、送信専用ノードの場合「02」を記載のこと。

注)PtoPタイププログラム選択形態ミドルウェアアダプタの場合 接続するレディ機器に対応したオブジェクト情報を記載のこと。備考欄には、規格適合性認証申請書の1. 申請機器の特記事項に記載されている対応レディ機器を記載のこと。

	グループコード	クラスコード	クラス名	インスタンス数	インスタンスコード	備考
搭載オブジェクト	0E	F0	ノードプロファイル	1	01	
	02	72	瞬間式給湯器	1	01	Version 1.12 (APPENDIX ReleaseJ)
	02	7C	燃料電池	1	01	Version 1.12 (APPENDIX Release I、Release J)
	02	73	浴室暖房乾燥機	10	01~0A	Version 1.12 (APPENDIX ReleaseJ)
	02	7B	床暖房	6	01~06	Version 1.12 (APPENDIX ReleaseJ)
	02	81	水流量メータ	2	01, 02	Version 1.12 (APPENDIX ReleaseJ)
	02	82	ガスメータ	2	01, 02	Version 1.12 (APPENDIX ReleaseJ)
	00	16	風呂沸き上がりセンサ	1	01	Version 1.12 (APPENDIX ReleaseJ)
	00	07	人体検知センサ	1	01	Version 1.12 (APPENDIX ReleaseJ)
	00	11	温度センサ	1	01	Version 1.12 (APPENDIX ReleaseJ)
	02	6B	電気温水器	1	01	Version 1.12 (APPENDIX ReleaseH)

ユーザ定義オブジェクト

グループコード	クラスコード	グループコード	クラスコード	グループコード	クラスコード	グループコード	クラスコード