

オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「【C22】プロパティ値の範囲処理仕様」および「【C23】機器オブジェクトクラス別処理仕様」、
 「【C24】プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「【C24】ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。
 ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて、搭載プロパティ申告書への記載は必須である。
 また、SetI, SetC, Get, INF_REQ欄については、受信して処理する機能がある場合に○を付ける。INFC, INF, 状態時アナウンス欄については、送信する機能がある場合に○を付ける。
 ここで、INF欄は、

- ・状態時アナウンスに○がある場合は、(条件によっては送信しない場合でも)必ず○を付ける。
- ・自発的にINFを送信する場合にも○を付ける。
- ・INF_REQへの応答INFしか送信しない場合は○を付けない。

注)「EPCコード」欄記載の数字はHEX。0x##の##部分のみの記載で可。

クラス名 浴室暖房乾燥機 オブジェクトコード 0x027305~0x027306

プロパティ名称	EPCコード	搭載値域	サイズ(Byte)	アクセスルール	サービス搭載状況 (搭載分に○記載)					状態時アナウンス	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC		
動作状態	0x80			Get			○	○		○	
設置場所	0x81			Set/Get	○	○	○	○		○	
規格Version情報	0x82			Get			○	○			
メーカー異常コード	0x86			Get			○	○			
異常発生状態	0x88			Get			○	○		○	
異常内容	0x89			Get			○	○			
メーカーコード	0x8A			Get			○	○			
商品コード	0x8C			Get			○	○			
遠隔操作設定	0x93			Set/Get	○	○	○	○		○	
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D			Get			○	○			
Setプロパティマップ	0x9E			Get			○	○			
Getプロパティマップ	0x9F			Get			○	○			
運転設定	0xB0			Set/Get	○	○	○	○		○	
入浴前予備暖房運転設定	0xB2			Set/Get	○	○	○	○			
乾燥運転設定	0xB4			Set/Get	○	○	○	○			
室内温度計測値	0xBB			Get			○	○			

ユーザ定義領域使用状況

0xF0	0xF1	0xF2	0xF3	0xF4	0xF5	0xF6	0xF7	0xF8	0xF9	0xFA	0xFB	0xFC	0xFD	0xFE	0xFF

(該当する口に○を記入してください)