

オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「【C22】プロパティ値の範囲処理仕様」および「【C23】機器オブジェクトクラス別処理仕様」、
「【C24】プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「【C24】ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。
ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて、搭載プロパティ申告書への記載は必須である。
また、SetI, SetC, Get, INF_REQ欄については、受信して処理する機能がある場合に○を付ける。INFC, INF, 状態時アナウンス欄については、送信する機能がある場合に○を付ける。
ここで、INF欄は、
・状態時アナウンスに○がある場合は、(条件によっては送信しない場合でも)必ず○を付ける。
・自発的にINFを送信する場合にも○を付ける。
・INF_REQへの応答INFしか送信しない場合は○を付けない。

注)「EPCコード」欄記載の数字はHEX。0x##の##部分のみの記載で可。

クラス名 家庭用エアコン

オブジェクトコード 0x013001

プロパティ名称	EPC コード	搭載値域	サイズ (Byte)	アクセス ルール	サービス搭載状況 (搭載分に○記載)						状態時 アナウンス	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF		
動作状態	0x80			Set/Get	○	○	○	○	—	○	○	
設置場所	0x81			Set/Get	○	○	○	○	—	○	○	
規格Version情報	0x82			Get	—	—	○	○	—	—	—	
識別番号	0x83			Get	—	—	○	○	—	—	—	
瞬時消費電力計測値	0x84			Get	—	—	○	○	—	—	—	
積算消費電力量計測値	0x85			Get	—	—	○	○	—	—	—	
メーカー異常コード	0x86			Get	—	—	○	○	—	—	—	
異常発生状態	0x88			Get	—	—	○	○	—	○	○	
異常内容	0x89			Get	—	—	○	○	—	—	—	
メーカーコード／会員ID	0x8A			Get	—	—	○	○	—	—	—	
商品コード	0x8C			Get	—	—	○	○	—	—	—	
製造番号	0x8D			Get	—	—	○	○	—	—	—	
節電動作設定	0x8F			Set/Get	○	○	○	○	—	○	○	
遠隔操作設定	0x93			Set/Get	○	○	○	○	—	—	—	
状態アナウンスプロ パティマップ	0x9D			Get	—	—	○	○	—	—	—	
Set プロパティマッ プ	0x9E			Get	—	—	○	○	—	—	—	
Get プロパティマッ プ	0x9F			Get	—	—	○	○	—	—	—	
風量設定	0xA0			Set/Get	○	○	○	○	—	○	○	
風向スイング設定	0xA3			Set/Get	○	○	○	○	—	—	—	
運転モード設定	0xB0			Set/Get	○	○	○	○	—	○	○	

温度設定値	0xB3		Set/Get	○	○	○	○	—	○	○	
除湿モード時相対湿度設定値	0xB4		Set/Get	○	○	○	○	—	—	—	
室内相対湿度計測値	0xBA		Get	—	—	○	○	—	—	—	
室内温度計測値	0xBB		Get	—	—	○	○	—	—	—	
外気温度計測値	0xBE		Get	—	—	○	○	—	—	—	
相対湿度設定値	0xBF		Set/Get	○	○	○	○	—	—	—	

ユーザ定義領域使用状況

0xF0	0xF1	0xF2	0xF3	0xF4	0xF5	0xF6	0xF7	0xF8	0xF9	0xFA	0xFB	0xFC	0xFD	0xFE	0xFF

(該当する□に○を記入してください)