

オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「[C22]プロパティ値の範囲処理仕様」および「[C23]機器オブジェクトクラス別処理仕様」、
「[C24]プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「[C24]ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。
ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて、搭載プロパティ申告書への記載は必須である。
注)「EPCコード」欄記載の数字はHEX. 0x##の##部分のみの記載で可。

クラス名	周波数制御	オブジェクトコード	0x02A701
------	-------	-----------	----------

クラス名	周波数制御	オブジェクトコード	0x02A701
------	-------	-----------	----------

クラス名		周波数制御		オブジェクトコード		0x02A701							
プロパティ名称	EPC コード	搭載領域	サイズ (Byte)	アクセス ルール	サービス搭載状況(搭載分に○記載)							バス 時 アナウ ンス	備考
					Set	SetC	Get	INF_REQ	INF_C	INF			
動作状態	80			Get			○	○		○	○		
設置場所	81			Set/Get	○	○	○	○		○	○		
規格Version情報	82			Get			○	○					
識別番号	83			Get			○	○					
異常発生状態	88			Get			○	○		○	○		
メーカーコード	8A			Get			○	○					
商品コード	8C			Get			○	○					ASCII表記
製造番号	8D			Get			○	○					ASCII表記
現在年月日設定	98			Get			○	○					
状態アナウンスプロパティマップ	9D			Get			○	○					
Setプロパティマップ	9E			Get			○	○					
Getプロパティマップ	9F			Get			○	○					
制御ポイント	C0			Get/Set	○	○	○	○					
周波数制御パラメータ設定	C1			Set/Get	○	○	○	○					
EM電力目標値	C2			Set/Get	○	○	○	○					
指令制御パラメータ設定	C3			Set/Get	○	○	○	○					
基準周波数補正值	C7			Set/Get	○	○	○	○					
周波数制御優先設定	C8			Get			○	○					
現在時分秒設定	C9			Get			○	○					
時刻同期状態	CA			Get			○	○					
瞬時電力計測値履歴蓄積情報	CB			Get			○	○					
瞬時電力計測値履歴蓄積設定	CC			Set/Get	○	○	○	○					
瞬時電力計測値履歴取得日時	CD			Set/Get	○	○	○	○					
瞬時電力計測値履歴	CE			Get			○	○					
送受信可能周期	D0			Get			○	○					
機器種別	D1			Get			○	○					
最大電力値	D2			Get			○	○					
契約電力値	D3			Get			○	○					
周波数制御情報	D5			Get			○	○		○	○		
制御続行可否詳細情報	D6			Get			○	○					
EM情報	D7			Get			○	○					
PCS瞬時計測値	D8			Get			○	○					
応動情報	D9			Get			○	○					
瞬時入出力可能電力値	DA			Get			○	○					
瞬時充放電可能電力値	DB			Get			○	○					
蓄電池状態	DC			Get			○	○					
積算電力量計測値	DE			Get			○	○					
ユーザ定義0xF0	F0			Set/Get	○	○	○	○					
ユーザ定義0xF1	F1			Set/Get	○	○	○	○					

ユーザ定義0xF2	F2			Get			☐	☐				
ユーザ定義0xF3	F3			Get			☐	☐				
ユーザ定義0xF4	F4			Get			☐	☐				
ユーザ定義0xF5	F5			Get			☐	☐				

ユーザ定義領域使用状況

0xF0	0xF1	0xF2	0xF3	0xF4	0xF5	0xF6	0xF7	0xF8	0xF9	0xFA	0xFB	0xFC	0xFD	0xFE	0xFF

(該当する□に○を記入してください)