【PV-PV-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ　確認結果申告書

クラス名　住宅用太陽光発電クラス　　オブジェクトコード　0x0279

プロパティ名称	EPCｺｰﾄﾞ	搭載値域		サイズ(Byte)	ｱｸｾｽﾙｰﾙ	搭載レベル SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状変時ｱﾅｳﾝｽ	応答時間	搭載ﾁｪｯｸ	備考
動作状態	0x80	Get	ON=0x30, OFF=0x31	1	Get	－	－	◎	◎	－	◎	◎	20秒未満	○	ON=0x30固定
設置場所	0x81	Set Get	0x00 ～ 0xFF 0x00 ～ 0xFF	1 or 17※	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	◎	◎	20秒未満	○	サイズは1Byte
規格Version情報	0x82	Get	0x00 00 4A 00	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	Release J
異常発生状態	0x88	Get	異常発生有=0x41 異常発生無=0x42	1	Get	－	－	◎	◎	－	◎	◎	20秒未満	○	異常発生無=0x42固定
メーカコード	0x8A	Get	0x00 00 0B	3	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
状変アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get	0x03 80 81 88	最大17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get	0x01 81	最大17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get	0x0C 80 81 82 83 88 8A 8C 9D 9E 9F E0 E1	最大17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
瞬時発電電力量計測値	0xE0	Get	0x00 00 ～ 0xFF EF	2	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
積算発電電力計測値	0xE1	Get	0x00 00 00 00 ～ 0x3B 9A C9 FF	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	

※　17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。