

【AC-AC-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **家庭用エアコンクラス**

オブジェクトコード

0x0130

プロパティ名称	EPC コード	搭載値域	サイズ (Byte)	アクセ スル ール	搭載レベル								搭載 チェ ック	備 考
					SetI	SetC	Get	INF_RE Q	INFC	INF	状態時 アナウ ンス	応答 時間		
動作状態	0x80	Set ON=0x30 OFF=0x31	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	
		Get 同上												
設置場所	0x81	Set APPENDIX ECHONET機器オブジェクト詳細設 定 設置プロパティに記載されている値域。	1 or 17※1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	
		Get 同上												
規格Version情報	0x82	Get 1 バイト目:メジャーバージョン(小数点以上) 2 バイト目:マイナーバージョン(小数点以下) 3 バイト目:リリース順をASCII で示す 4 バイト目:0x00 固定(for future reserved)	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
異常発生状態	0x88	Get 異常発生有 0x41 異常発生無 0x42	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	
メーカーコード	0x8A	Get 3バイトで指定(ECHONETコンソーシアムで規定)	3	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get 1バイト目 プロパティ数(バイナリ) 2バイト目以降 プロパティのコード(1バイトコード)	最大 17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get 1バイト目 プロパティ数(バイナリ) 2バイト目以降 プロパティのコード(1バイトコード)	最大 17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get 1バイト目 プロパティ数(バイナリ) 2バイト目~17バイト 16バイトのテーブルにおいて、存在するプロパ ティを示すビット位置に1をセットして2バイト目 から順に列挙する。	最大 17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
識別番号(オプション)	0x83	Get 1バイト目:0xFE 2バイト以降:固定番号フィールド メーカーコード(3byte)+メーカー独自の規定(13byte)	9 or 17	Get	-	-	○	○	-	-	-	20秒 未満	○	
メーカー異常コード(オプション)	0x86	Get 1バイト目:異常コード部のデータサイズ 2~4バイト目:メーカーコード 5バイト目以降:各メーカー独自のコード	最大 225	Get	-	-	○※2	○※2	-	-	-	20秒 未満	○	
異常内容(オプション)	0x89	Get APPENDIX ECHONET機器オブジェクト詳細設 定 異常内容に記載されている値域。	2	Get	-	-	○※2	○※2	-	-	-	20秒 未満	○	
節電動作設定	0x8F	Set 節電動作中=0x41 通常動作中=0x42	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	
		Get 同上												
遠隔操作設定(オプション)	0x93	Set 公衆回線未経由操作=0x41 公衆回線経由操作=0x42	1	Set Get	○	○	○	○	-	-	-	20秒 未満	○	
		Get 非対応												

プロパティ名称	EPC コード	搭載値域	サイズ (Byte)	アクセ ス ル ー ル	搭載レベル								搭載 チェ ック	備 考	
					SetI	SetC	Get	INF_RE Q	INFC	INF	状態時 アナ ラ ン ス	応答 時間			
運転モード設定	0xB0	Set	自動 = 0x41 冷房 = 0x42 暖房 = 0x43 除湿 = 0x44 送風 = 0x45 その他 = 0x40	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	
		Get	同上												
温度設定値	0xB3	Set	0x00～0x32 (0～50℃)	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
		Get	同上												
室内温度計測値	0xBB	Get	0x81～0x7D (-127～125℃)	1	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
風量設定	0xA0	Set	風量自動設定=0x41 風量レベル=0x31～0x38	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	
		Get	同上												

※1 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。

※2 メーカー異常コードプロパティを搭載する場合は、異常内容プロパティの搭載は必須とする。異常内容プロパティのみの搭載は可能。