

【HP-HP-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **電気温水器クラス**

オブジェクトコード

0x026B

プロパティ名称	EPCコード	搭載値域	サイズ (Byte)	アクセスルール	搭載レベル								搭載チェック	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時 アナウンス	応答 時間		
動作状態	0x80	Get ON (0x30) 固定	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	
設置場所	0x81	Set 0x00 ~ 0xFF	1 or 17※1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	
		Get 0x00 ~ 0xFF												
規格Version情報	0x82	Get 0x00004700	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
異常発生状態	0x88	Get 異常発生有 0x41 異常発生無 0x42	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	
メーカーコード	0x8A	Get 0x000006	3	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get 0x05808188C3EA #80 81 88 C3 EA	最大 17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get 0x0A819397B0B6C0D1D3E3EE #81 93 97 B0 B6 C0 D1 D3 E3 EE	最大 17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get 0x2019714979004149020101430101024202 #80 81 82 83 85 86 88 89 8A 8B 8C 97 9A 9D 9E 9F B0 B2 B3 B6 C0 C1 C3 D1 D3 E1 E2 E3 E5 E6 EA EE	最大 17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
識別番号(オプション)	0x83	Get 0xFE000006040138E08EFFF8CE456026B01	9 or 17	Get	-	-	○	○	-	-	-	20秒 未満	○	
メーカー異常コード(オプション)	0x86	Get 0x350000060104013100207000000000000000 00 00	最大 225	Get	-	-	○※2	○※2	-	-	-	20秒 未満	○	
異常内容(オプション)	0x89	Get 0x03FF	2	Get	-	-	○※2	○※2	-	-	-	20秒 未満	○	
遠隔操作設定(オプション)	0x93	Set 公衆回線未経由操作=0x41	1	Set Get	○	○	○	○	-	-	-	20秒 未満	○	Set のみ 搭載
		Get 公衆回線経由操作=0x42												
沸き上げ自動設定	0xB0	Set 自動わき上げ=0x41、手動わき上げ=0x42、 手動わき上げ停止=0x43	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
		Get 自動わき上げ=0x41、手動わき上げ=0x42、 手動わき上げ停止=0x43												
昼間沸き増し許可設定	0xC0	Set 昼間沸き増し許可=0x41	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
		Get 昼間沸き増し禁止=0x42												
給湯中状態	0xC3	Set 給湯中=0x41 非給湯中=0x42	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	
		Get												
風呂自動モード設定(オプション)	0xE3	Set 自動入=0x41 自動解除=0x42	1	Set Get	○	○	○	○	-	-	-	20秒 未満	○	
		Get 自動入=0x41 自動解除=0x42												

※1 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。

※2 メーカー異常コードプロパティを搭載する場合は、異常内容プロパティの搭載は必須とする。異常内容プロパティのみの搭載は可能。