【PV-PV-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ　確認結果申告書

クラス名　住宅用太陽光発電クラス　　オブジェクトコード　0x0279

プロパティ名称	EPCｺｰﾄﾞ	搭載値域		サイズ(Byte)	アクセスルール	搭載レベル								搭載チェック	備考
						SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状変時アナウンス	応答時間		
動作状態	0x80	Get	ON=0x30 OFF=0x31	1	Get	－	－	◎	◎	－	◎	◎	20秒未満	○	
設置場所	0x81	Set Get	0x61～0xFF 0x61～0xFF	1 or 17※	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	◎	◎	20秒未満	○	
規格Version情報	0x82	Get	0x00004A00	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
異常発生状態	0x88	Get	異常発生有=0x41 異常発生無=0x42	1	Get	－	－	◎	◎	－	◎	◎	20秒未満	○	
メーカコード	0x8A	Get	0x0000D4	3	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
状変アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get	0x03808188	最大17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get	0x0181	最大17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get	0x1261410101000001020301010001030202	最大17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
瞬時発電電力量計測値	0xE0	Get	0x0000 ～ 0xFFFD	2	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
積算発電電力計測値	0xE1	Get	0x00000000 ～ 0x3B9AC9FF	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	

※　17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。