

【PA-PA-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **業務用パッケージエアコン室内機クラス(設備用を除く)**

オブジェクトコード **0x0156**

プロパティ名称	EPC コード	搭載値域	サイズ (Byte)	アクセ スル ール	搭載レベル								搭載 チェ ック	備 考
					SetI	SetC	Get	INF_RE Q	INFC	INF	状態時 アナウ ンス	応答 時間		
動作状態	0x80	Set ON:0x30 OFF:0x31	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	
		Get ON:0x30 OFF:0x31												
設置場所	0x81	Set 0x00 - 0xFF	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	
		Get 0x00 - 0xFF												
規格Version情報	0x82	Get 0x00004A00	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
異常発生状態	0x88	Get 異常発生 有:0x41 無:0x42	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	
メーカーコード	0x8A	Get 0x000017	3	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get 0x06808188AEB0B3	最大 17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get 0x0680818793B0B3	最大 17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get 0x180901010A000001018181910905030602	最大 17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
識別番号(オプション)	0x83	Get	9 or 17	Get	-	-	○	○	-	-	-	20秒 未満	-	
メーカー異常コード(オプション)	0x86	Get 全8byteのデータ 1byte目:0x04(固定) 2byte目:0x000017(固定) 5~8byte目:異常コード部	最大 225	Get	-	-	○※2	○※2	-	-	-	20秒 未満	○	
異常内容(オプション)	0x89	Get 異常 無:0x0000 有:0x03FF	2	Get	-	-	○※2	○※2	-	-	-	20秒 未満	○	
遠隔操作設定(オプション)	0x93	Set 公衆回線未経由操作:0x41,0x61 公衆回線経由操作:0x42,0x62	1	Set Get	○	○	○	○	-	-	-	20秒 未満	○	
		Get 公衆回線未経由操作:0x41 公衆回線経由操作:0x42												
運転モード設定	0xB0	Set 0x41, 0x42, 0x43, 0x44, 0x45	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	
		Get 0x41, 0x42, 0x43, 0x44, 0x45												
温度設定値	0xB3	Set 0x00 ~0x32	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	-	◎	20秒 未満	○	
		Get 0x00 ~0x32												
室内機温度計測値	0xBB	Get 0x81~0x7D (-127~125)	1	Get	-	-	○	○	-	-	-	20秒 未満	○	
サーモ状態	0xAC	Get サーモON:41 サーモOFF:42	1	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
自動運転時運転モード状態	0xAE	Get 冷房:0x42 暖房:0x43 除湿:0x44 送風:0x45 その他運転モード:0x40	1	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
グループ情報	0xCA	Set 設定なし:0x00 0x01-0xFD	1	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
室内機消費電力範囲	0xDB	Get	1	Get	-	-	○	○	-	-	-	20秒 未満	-	

※1 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。

※2 メーカー異常コードプロパティを搭載する場合は、異常内容プロパティの搭載は必須とする。異常内容プロパティのみの搭載は可能。