

【PA-PA-A3-④】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **業務用パッケージエアコン室外機クラス(設備用を除く)**

オブジェクトコード **0x0157**

プロパティ名称	EPC コード	搭載領域	サイズ (Byte)	アクセス ルール	搭載レベル								搭載 チェック	備考	
					SetI	SetC	Get	INF_RE Q	INFC	INF	状態時 アナウンス	応答 時間			
動作状態	0x80	Get	ON:0x30 OFF:0x31	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	
設置場所	0x81	Set	0x00 - 0xFF	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	
		Get	0x00 - 0xFF												
規格Version情報	0x82	Get	0x00004A00	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
異常発生状態	0x88	Get	異常発生 有:0x41 無:0x42	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	
メーカーコード	0x8A	Get	0x000017	3	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get	0x03808188	最大 17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get	0x048193DEF0	最大 17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get	0x0F80818288898A939D9E9FCADBDDDEF0	最大 17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
識別番号(オプション)	0x83	Get		9 or 17	Get	-	-	○	○	-	-	-	20秒 未満	-	
メーカー異常コード(オプション)	0x86	Get		最大 225	Get	-	-	○※2	○※2	-	-	-	20秒 未満	-	
異常内容(オプション)	0x89	Get	異常 無:0x0000 有:0x03FF	2	Get	-	-	○※2	○※2	-	-	-	20秒 未満	○	
遠隔操作設定(オプション)	0x93	Set	公衆回線未経由操作:0x41,0x61 公衆回線経由操作:0x42,0x62	1	Set Get	○	○	○	○	-	-	-	20秒 未満	○	
		Get	公衆回線未経由操作:0x41 公衆回線経由操作:0x42												
室外機定格消費電力値(オプション)	0xB8	Set		8	Get	-	-	○	○	-	-	-	20秒 未満	-	
室外機温度計測値(オプション)	0xBE	Get		1	Get	-	-	○	○	-	-	-	20秒 未満	-	
特殊状態(オプション)	0xAB	Get		1	Get	-	-	○	○	-	-	-	20秒 未満	-	
グループ情報	0xCA	Get	設定なし:0x00 0x01-0xFD	1	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
室外機消費電力計測値	0xDB	Get	0x00000000 - 0xFFFFFFFF (0~4,294,967,293W)	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
室外機節電可能消費電力	0xDD	Get	0x00000000 - 0xFFFFFFFF (0~4,294,967,293W)	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
室外機消費電力制限設定	0xDE	Set	電力制限解除:0x00000000 0x00000000 - 0xFFFFFFFF (0~4,294,967,293W)	4	Set Get			◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
		Get	電力制限解除:0x00000000 0x00000000 - 0xFFFFFFFF (0~4,294,967,293W)			◎	◎	◎	◎	-	-	-			
室外機抑制最低消費電力(オプション)	0xDF	Get		4	Get	-	-	○	○	-	-	-	20秒 未満	-	

※1 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。

※2 メーカー異常コードプロパティを搭載する場合は、異常内容プロパティの搭載は必須とする。異常内容プロパティのみの搭載は可能。