【IWH-IWH-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ　確認結果申告書

クラス名　瞬間式給湯器クラス　　オブジェクトコード　0x0272

プロパティ名称	EPCコード	搭載値域		サイズ(Byte)	アクセスルール	搭載レベル SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状変時アナウンス	応答時間	搭載チェック	備考
動作状態	0x80	Get	ON=0x30,OFF=0x31	1	Get	－	－	◎	◎	－	◎	◎	10秒未満	○	
設置場所	0x81	Set	規格書値域の範囲に従う。	1 or 17※	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	◎	◎	10秒未満	○	
		Get	規格書値域の範囲に従う。												
規格Version情報	0x82	Get	0x00 0x00 0x4C 0x00	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	10秒未満	○	
異常発生状態	0x88	Get	異常発生有=0x41,異常発生無=0x42	1	Get	－	－	◎	◎	－	◎	◎	10秒未満	○	
メーカコード	0x8A	Get	0x00 0x00 0x88	3	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	10秒未満	○	
商品コード	0x8C	Get	12byteで指定。	12	Get	－	－	○	○	－	－	－	10秒未満	○	
現在時刻設定	0x97	Set	－	2	Set Get	○	○	○	○	－	－	－	10秒未満	－	
		Get	－												
現在年月日設定	0x98	Set	－	4	Set Get	○	○	○	○	－	－	－	10秒未満	－	
		Get	－												
状変アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get	0x08 0x80 0x81 0x88 0xd0 0xe2 0xe3 0xe4 0xef	最大17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	10秒未満	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get	0x05 0x80 0x81 0x93 0xe3 0xe4	最大17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	10秒未満	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get	0x17 0x23 0x63 0x41 0x42 0x60 0x20 0x00 0x00 0x01 0x40 0x01 0x00 0x01 0x03 0x02 0x42	最大17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	10秒未満	○	
給湯器燃焼状態	0xD0	Get	給湯燃焼状態有=0x41 給湯燃焼状態無=0x42	1	Get	－	－	◎	◎	－	◎	◎	10秒未満	○	
風呂給湯器燃焼状態	0xE2	Get	燃焼状態有=0x41 燃焼状態無=0x42	1	Get	－	－	◎	◎	－	◎	◎	10秒未満	○	
風呂自動モード設定	0xE3	Set	自動入=0x41,自動解除=0x42	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	◎	◎	10秒未満	○	
		Get	自動入=0x41,自動解除=0x42												

※　17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。