

【HP-HP-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **電気温水器クラス**

オブジェクトコード

0x026B

プロパティ名称	EPCコード*	搭載値域	サイズ(Byte)	アクセスルール	搭載レベル									搭載チェック	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時アナウンス	応答時間			
動作状態	0x80	Get 0x30 (ON固定)	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○		
設置場所	0x81	Set 0x00,0x08~0xFF	1 or 17※1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○		
		Get 0x00,0x08~0xFF													
規格Version情報	0x82	Get 0x00004800 (Release H)	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○		
異常発生状態	0x88	Get 0x41/0x42	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○		
メーカーコード	0x8A	Get 0x000067 (株式会社コロナ)	3	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○		
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get 0x07808188B0B2C3EA	最大17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○		
Setプロパティマップ	0x9E	Get 0x101A23006018080002022000000004001	最大17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○		
Getプロパティマップ	0x9F	Get 0x221B634970190901020361410001024203	最大17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○		
識別番号(オプション)	0x83	Get 非搭載	9 or 17	Get	-	-	○	○	-	-	-	20秒未満	-		
メーカー異常コード(オプション)	0x86	Get 0x03,0x00,0x00,0x67,[エラー種別(1byte)],[エラーコード(2byte)]	最大225	Get	-	-	○※2	○※2	-	-	-	20秒未満	○		
異常内容(オプション)	0x89	Get 0x0000/0x03FF	2	Get	-	-	○※2	○※2	-	-	-	20秒未満	○		
遠隔操作設定(オプション)	0x93	Set 非搭載	1	Set Get	○	○	○	○	-	-	-	20秒未満	-		
		Get 非搭載													
沸き上げ自動設定	0xB0	Set 0x41/0x42/0x43	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○		
		Get 0x41/0x42/0x43													
昼間沸き増し許可設定	0xC0	Set 0x41/0x42	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○		
		Get 0x41/0x42													
給湯中状態	0xC3	Get 0x41/0x42	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○		
風呂自動モード設定(オプション)	0xE3	Set 0x41/0x42	1	Set Get	○	○	○	○	-	-	-	20秒未満	○		
		Get 0x41/0x42													

※1 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。

※2 メーカー異常コードプロパティを搭載する場合は、異常内容プロパティの搭載は必須とする。異常内容プロパティのみの搭載は可能。