【AC-AC-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ　確認結果申告書

クラス名　家庭用エアコンクラス　　オブジェクトコード　0x0130

プロパティ名称	EPCｺｰﾄﾞ		搭載値域	サイズ(Byte)	ｱｸｾｽﾙｰﾙ	搭載レベル SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状変時ｱﾅｳﾝｽ	応答時間	搭載ﾁｪｯｸ	備考
動作状態	0x80	Set	ON＝0x30 OFF＝0x31	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	◎	◎	20秒未満	○	
		Get	同上												
設置場所	0x81	Set	0x00, 0x08～0xFF	1 or 17※1	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	◎	◎	20秒未満	○	17未
		Get	同上												
規格Version情報	0x82	Get	1 バイト目：0x00 2 バイト目：0x00 3 バイト目：0x4B(Appendix K) 4 バイト目：0x00	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
異常発生状態	0x88	Get	異常発生有 0x41　異常発生無 0x42	1	Get	－	－	◎	◎	－	◎	◎	20秒未満	○	
メーカコード	0x8A	Get	0x000006	3	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
状変アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get	1バイト目　0x06 2バイト目以降　0x80 0x81 0x88 0x8F 0xA0 0xB0	最大17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get	1バイト目　0x0C 2バイト目以降　0x80 0x81 0x8F 0x93 0xA0 0xA1 0xA3 0xA4 0xA5 0xB0 0xB3 0xD0	最大17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get	1バイト目　0x1C 2バイト目以降 0x0D05010D040501000101030D01030B03 プロパティ0x8C,0x8D,0x8E,0xABは機種による	最大17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
識別番号（オプション）	0x83	Get	1バイト目：0xFE 2ﾊﾞｲﾄ以降：固定番号フィールド 000006 (3byte)+独自の規定(13byte)	9 or 17	Get	－	－	○	○	－	－	－	20秒未満	○	
メーカ異常コード(オプション)	0x86	Get	1バイト目：0x06 2～4バイト目：0x000006 5バイト目以降：独自の規定(6byte)	10	Get	－	－	○※2	○※2	－	－	－	20秒未満	○	
異常内容(オプション)	0x89	Get	0x0000, 0x03FF	2	Get	－	－	○※2	○※2	－	－	－	20秒未満	○	
節電動作設定	0x8F	Set	節電動作中=0x41 通常動作中=0x42	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	◎	◎	20秒未満	○	
		Get	同上												
遠隔操作設定(オプション)	0x93	Set	公衆回線未経由操作＝0x41 公衆回線経由操作＝0x42 通信回線正常（公衆回線経由の操作不可）)＝0x61 通信回線正常（公衆回線経由の操作可能）)＝0x62	1	Set Get	○※3	○※3	○	○	－	－	－	20秒未満	○	GET非対応
		Get	非対応												
運転モード設定	0xB0	Set	自動 = 0x41 / 冷房 = 0x42 / 暖房 = 0x43 除湿 = 0x44 / 送風 = 0x45	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	◎	◎	20秒未満	○	
		Get	自動 = 0x41 / 冷房 = 0x42 / 暖房 = 0x43 除湿 = 0x44 / 送風 = 0x45 / その他 = 0x40												
温度設定値	0xB3	Set	0x00～0x28（0～40℃）	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
		Get	同上												
室内温度計測値	0xBB	Get	0x00～0x28（0～40℃）	1	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
風量設定	0xA0	Set	風量自動設定＝0x41 風量レベル＝0x31～0x38	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	◎	◎	20秒未満	○	
		Get	同上												

※1　17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。

※2　メーカ異常コードプロパティを搭載する場合は、異常内容プロパティの搭載は必須とする。異常内容プロパティのみの搭載は可能。

※3　日本国内に出荷する家庭用エアコンはSetの搭載を必須とする。