

【IWH-IWH-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **瞬間式給湯器クラス**

オブジェクトコード

0x027201

プロパティ名称	EPCコード	搭載値域	サイズ(Byte)	アクセスルール	搭載レベル								搭載チェック	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時アナウンス	応答時間		
動作状態	0x80	Get 0x30, 0x31	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	10秒未満	○	
設置場所	0x81	Set 2.2 設置場所プロパティ参照 (1 or 17Byte)	1 or 17※	Set	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	10秒未満	○	
		Get 2.2 設置場所プロパティ参照 (1 or 17Byte)		Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒未満	○	
規格Version情報	0x82	Get 0x00 00 4d 00:APPENDIX Release M	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒未満	○	
異常発生状態	0x88	Get 0x41, 0x42	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	10秒未満	○	
メーカーコード	0x8A	Get 0x00 00 59	3	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒未満	○	
商品コード	0x8C	Get 0x00~0x7F ×12	12	Get	—	—	○	○	—	—	—	10秒未満	○	
現在時刻設定	0x97	Set		Set	○	○	○	○	—	—	—	10秒未満	—	
		Get		Get	—	—	—	—	—	—	—	10秒未満	—	
現在年月日設定	0x98	Set		Set	○	○	○	○	—	—	—	10秒未満	—	
		Get		Get	—	—	—	—	—	—	—	10秒未満	—	
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get 0x11 23 63 40 C0 60 00 81 00 01 00 00 00 00 00 40 40	17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒未満	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get 0x07 80 81 90 91 93 E3 E4	8	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒未満	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get 0x23 23 63 41 C3 60 20 81 80 81 81 83 80 01 83 42 42	17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	10秒未満	○	
給湯器燃焼状態	0xD0	Get 0x41, 0x42	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	10秒未満	○	
風呂給湯器燃焼状態	0xE2	Get 0x41, 0x42	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	10秒未満	○	
風呂自動モード設定	0xE3	Set 0x41, 0x42	1	Set	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	10秒未満	○	
		Get 0x41, 0x42		Get	—	—	—	—	—	—	—	10秒未満	○	

※ 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。