

【AC-AC-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **家庭用エアコンクラス**

オブジェクトコード

0x0130

プロパティ名称	EPCコード	搭載値域	サイズ(Byte)	アクセスルール	搭載レベル								搭載チェック	備考	
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時アナウンス	応答時間			
動作状態	0x80	Set	ON=0x30, OFF=0x31	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○	
		Get	ON=0x30, OFF=0x31												
設置場所	0x81	Set	0x00~0xFF	1 or 17※1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○	
		Get	0x00~0xFF												
規格Version情報	0x82	Get	0x00004A00	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
異常発生状態	0x88	Get	異常発生有=0x41, 異常発生無=0x42	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○	
メーカーコード	0x8A	Get	0x0000FE	3	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get	0x068081888FB0A0	最大17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get	0x0780818F93B0B3A0	最大17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get	MSM24287+MSM26202 およびMSM24287+MSM25567の場合 0x110D81010B00000000100010801020203 MSM24287+MSM24415の場合 0x100D01010B00000000100010801020203	最大17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	品番によって異なるため両者わかるように併記
識別番号(オプション)	0x83	Get	0xFE0000FE0000013001+拡張MAC	9 or 17	Get	-	-	○	○	-	-	-	20秒未満	○	
メーカー異常コード(オプション)	0x86	Get	-	最大225	Get	-	-	○※2	○※2	-	-	-	20秒未満	-	
異常内容(オプション)	0x89	Get	-	2	Get	-	-	○※2	○※2	-	-	-	20秒未満	-	
節電動作設定	0x8F	Set	節電動作中=0x41、通常動作中=0x42	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○	
		Get	節電動作中=0x41、通常動作中=0x42												
遠隔操作設定(オプション)	0x93	Set	0x41, 0x42, 0x61, 0x62	1	Set Get	○	○	○	○	-	-	-	20秒未満	○	
		Get	0x41, 0x42												
運転モード設定	0xB0	Set	0x41/0x42/0x43	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○	
		Get	0x41/0x42/0x43												
温度設定値	0xB3	Set	0x17~0x1E(冷房時)、0x10~0x1A(暖房時)	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
		Get	0x17~0x1E(冷房時)、0x10~0x1A(暖房時)												
室内温度計測値	0xBB	Get	0xEC~0x32	1	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
風量設定	0xA0	Set	0x41	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○	
		Get	0x41												

※1 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。

※2 メーカー異常コードプロパティを搭載する場合は、異常内容プロパティの搭載は必須とする。異常内容プロパティのみの搭載は可能。

※3 日本国内に出荷する家庭用エアコンはSetの搭載を必須とする。