

【AC-AC-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **家庭用エアコンクラス**

オブジェクトコード

**0x0130**

プロパティ名称	EPC コード	搭載値域	サイズ (Byte)	アクセス ルール	搭載レベル							搭載 チェック	備考	
					SetI	SetC	Get	INF_RE Q	INFC	INF	状態時 アナウンス			応答 時間
動作状態	0x80	Set 0x30/0x31	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	
		Get 0x30/0x31												
設置場所	0x81	Set -	1 or 17※1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	
		Get 0xFF												
規格Version情報	0x82	Get 0x00004a00	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
異常発生状態	0x88	Get 0x41/0x42	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	
メーカーコード	0x8A	Get 0x0000F4	3	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get 0x0D 80 81 88 8F A0 B0 B3 F0 F1 F2 F4 F5 F6 #80 81 88 8F A0 B0 B3 F0 F1 F2 F4 F5 F6	最大 17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get 0x0B 80 81 8F 93 A0 B0 B3 F0 F1 F5 F6 #80 81 8F 93 A0 B0 B3 F0 F1 F5 F6	最大 17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get 0x198D81818A808081000101090800020A03 #80 81 82 86 88 89 8A 8F 93 9D 9E 9F A0 B0 B3 BA BB BE F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6	最大 17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
識別番号(オプション)	0x83	Get -	9 or 17	Get	-	-	○	○	-	-	-	20秒 未満	-	
メーカー異常コード(オプション)	0x86	Get 0x01 + 0x0000F4 + 0x00~0xFCF	最大 225	Get	-	-	○※2	○※2	-	-	-	20秒 未満	○	
異常内容(オプション)	0x89	Get 0x0000/0x03FF	2	Get	-	-	○※2	○※2	-	-	-	20秒 未満	○	
節電動作設定	0x8F	Set 0x41/0x42	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	
		Get 0x41/0x42												
遠隔操作設定(オプション)	0x93	Set 0x41/0x42/0x61/0x62	1	Set Get	○※3	○※3	○	○	-	-	-	20秒 未満	○	
		Get 0x41/0x42												
運転モード設定	0xB0	Set 0x41/0x42/0x43/0x44/0x45/0x40	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	
		Get 0x41/0x42/0x43/0x44/0x45/0x40												
温度設定値	0xB3	Set 17~30	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
		Get 17~30/0xFD												
室内温度計測値	0xBB	Get 0~40	1	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
風量設定	0xA0	Set 0x31~0x38/0x41	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	
		Get 0x31~0x33/0x41												

※1 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。

※2 メーカー異常コードプロパティを搭載する場合は、異常内容プロパティの搭載は必須とする。異常内容プロパティのみの搭載は可能。

※3 日本国内に出荷する家庭用エアコンはSetの搭載を必須とする。