

【HWH-HWH-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **ハイブリッド給湯機クラス**

オブジェクトコード

0x02A6

プロパティ名称	EPCコード	搭載値域	サイズ(Byte)	アクセスルール	搭載レベル								搭載チェック	備考	
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時アナウンス	応答時間			
動作状態	0x80	Get	0x30, 0x31	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	10秒未満	○	
設置場所	0x81	Set	2.2 設置場所プロパティ参照 1バイトのビットマップ情報のみ対応	1 or 17※1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	10秒未満	○	
		Get	2.2 設置場所プロパティ参照 1バイトのビットマップ情報のみ対応												
規格Version情報	0x82	Get	0x00 00 50 00:APPENDIX Release P	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	10秒未満	○	
異常発生状態	0x88	Get	0x42 ※異常発生無固定	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	10秒未満	○	
メーカーコード	0x8A	Get	0x00 00 59	3	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	10秒未満	○	
商品コード	0x8C	Get		12	Get	-	-	○	○	-	-	-	10秒未満	-	
現在時刻設定	0x97	Set		2	Set Get	○	○	○	○	-	-	-	10秒未満	-	
		Get													
現在年月日設定	0x98	Set		4	Set Get	○	○	○	○	-	-	-	10秒未満	-	
		Get													
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get	旧熱源機接続時: 0x04 80 81 88 B8 シングルハイブリッド接続時: 0x0B 80 81 88 B0 E2 B6 B8 B9 C3 E1 E2 ダブルハイブリッド接続時: 0x0D 80 81 88 B0 E2 B3 B6 B7 B8 B9 C3 E1 E2	5,12,14	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	10秒未満	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get	旧熱源機接続時: 0x03 81 93 B8 シングルハイブリッド接続時: 0x06 81 93 B0 B6 B8 B9 ダブルハイブリッド接続時: 0x07 81 93 B0 B6 B7 B8 B9	4,7,8	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	10秒未満	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get	旧熱源機接続時: 0x0C 80 81 82 83 85 88 8A 93 9D 9E 9F B8 シングルハイブリッド接続時: 0x13 09 41 49 13 00 01 08 00 09 08 01 00 00 02 02 02 ダブルハイブリッド接続時: 0x15 09 41 49 1B 00 01 08 08 09 08 01 00 00 02 02 02	13,17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	10秒未満	○	
沸き上げ自動設定	0xB0	Set	0x41, 0x42, 0x43 ※旧熱源機接続時は未対応	1	Set Get	○	○	○	○	-	○	○※2	10秒未満	○	
		Get	0x41, 0x42, 0x43 ※旧熱源機接続時は未対応												
給湯沸き上げ中状態	0xB2	Get	0x41, 0x42 ※旧熱源機接続時は未対応	1	Get	-	-	○	○	-	○	○※2	10秒未満	○	
太陽光発電連携モード設定	0xB8	Set	0x41, 0x42, 0x43, 0x44	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	10秒未満	○	
		Get	0x41, 0x42, 0x43, 0x44												
太陽光発電利用時間	0xB9	Set	1バイト目: 0x00~0x17 2バイト目: 0x00~0x3B 3バイト目: 0x00~0x17 4バイト目: 0x00~0x3B	4	Set Get	○	○	○	○	-	-	-	10秒未満	○	
		Get	1バイト目: 0x00~0x17 2バイト目: 0x00~0x3B 3バイト目: 0x00~0x17 4バイト目: 0x00~0x3B												
給湯中状態	0xC3	Get	0x41, 0x42	1	Get	-	-	○	○	-	○	○※2	10秒未満	○	

※1 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。

※2 プロパティ実装時には、処理必須を示す。