

【AC-AC-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **家庭用エアコンクラス**

オブジェクトコード

0x0130

| プロパティ名称 | EPC コード | 搭載値域 | サイズ (Byte) | アクセ スル ール | 搭載レベル | | | | | | | 搭載 チェ ック | 備 考 | | |
|------------------|------------|------|--------------------------------------|-----------------|------------|------|-----|---------|------|-----|------------------|----------------|-----------|----------|--|
| | | | | | SetI | SetC | Get | INF_REQ | INFC | INF | 状態時 アナウ ンス | | | 応答 時間 | |
| 動作状態 | 0x80 | Set | 0x30/0x31 | 1 | Set Get | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — | ◎ | ◎ | 20秒 未満 | ○ | |
| | | Get | 0x30/0x31 | | | | | | | | | | | | |
| 設置場所 | 0x81 | Set | 0x00~0xFF | 1 or 17※1 | Set Get | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — | ◎ | ◎ | 20秒 未満 | ○ | |
| | | Get | 0x00~0xFF | | | | | | | | | | | | |
| 規格Version情報 | 0x82 | Get | 0x00004900 | 4 | Get | — | — | ◎ | ◎ | — | — | — | 20秒 未満 | ○ | |
| 異常発生状態 | 0x88 | Get | 0x41/0x42 | 1 | Get | — | — | ◎ | ◎ | — | ◎ | ◎ | 20秒 未満 | ○ | |
| メーカーコード | 0x8A | Get | 0x00000B | 3 | Get | — | — | ◎ | ◎ | — | — | — | 20秒 未満 | ○ | |
| 状態アナウンスプロパティマップ | 0x9D | Get | 0x0A808186888FA0A1A4B0B3 | 最大 17 | Get | — | — | ◎ | ◎ | — | — | — | 20秒 未満 | ○ | |
| Setプロパティマップ | 0x9E | Get | 0x0D8081878F93A0A1A4B0B3D0F0F1 | 最大 17 | Get | — | — | ◎ | ◎ | — | — | — | 20秒 未満 | ○ | |
| Getプロパティマップ | 0x9F | Get | 0x1B8D85010B040101010101090801028A03 | 最大 17 | Get | — | — | ◎ | ◎ | — | — | — | 20秒 未満 | ○ | |
| 識別番号(オプション) | 0x83 | Get | 0xFE0000Bから始まる17バイトの範囲で規定 | 9 or 17 | Get | — | — | ○ | ○ | — | — | — | 20秒 未満 | ○ | |
| メーカー異常コード(オプション) | 0x86 | Get | 0x2A0000Bから始まる46バイトの範囲で規定 | 最大 225 | Get | — | — | ○※2 | ○※2 | — | — | — | 20秒 未満 | ○ | |
| 異常内容(オプション) | 0x89 | Get | 0x0000/0x03FF | 2 | Get | — | — | ○※2 | ○※2 | — | — | — | 20秒 未満 | ○ | |
| 節電動作設定 | 0x8F | Set | 0x41/0x42 | 1 | Set Get | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — | ◎ | ◎ | 20秒 未満 | ○ | |
| | | Get | 0x41/0x42 | | | | | | | | | | | | |
| 遠隔操作設定(オプション) | 0x93 | Set | 0x41/0x42/0x61/0x62 | 1 | Set Get | ○※3 | ○※3 | ○ | ○ | — | — | — | 20秒 未満 | ○ | |
| | | Get | 0x41/0x42 | | | | | | | | | | | | |
| 運転モード設定 | 0xB0 | Set | 0x41~0x45 | 1 | Set Get | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — | ◎ | ◎ | 20秒 未満 | ○ | |
| | | Get | 0x41~0x45 | | | | | | | | | | | | |
| 温度設定値 | 0xB3 | Set | 0x10~0x1E | 1 | Set Get | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — | — | — | 20秒 未満 | ○ | |
| | | Get | 0x10~0x1E/0xFD | | | | | | | | | | | | |
| 室内温度計測値 | 0xBB | Get | 0xF7~0x2D | 1 | Get | — | — | ◎ | ◎ | — | — | — | 20秒 未満 | ○ | |
| 風量設定 | 0xA0 | Set | 0x31~0x38/0x41 | 1 | Set Get | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — | ◎ | ◎ | 20秒 未満 | ○ | |
| | | Get | 0x31~0x34/0x36/0x41 | | | | | | | | | | | | |

※1 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。

※2 メーカー異常コードプロパティを搭載する場合は、異常内容プロパティの搭載は必須とする。異常内容プロパティのみの搭載は可能。

※3 日本国内に出荷する家庭用エアコンはSetの搭載を必須とする。