

【AC-AC-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **家庭用エアコンクラス**

オブジェクトコード

0x0130

プロパティ名称	EPC コード	搭載値域	サイズ (Byte)	アクセス ルール	搭載レベル								搭載 チェック	備考
					SetI	SetC	Get	INF_RE Q	INFC	INF	状態時 アナウンス	応答 時間		
動作状態	0x80	Set ON=0x30, OFF=0x31	1	Set Get	○	○	○	○	-	○	○	20秒 未満	○	
		Get ON=0x30, OFF=0x31												
設置場所	0x81	Set 0x80~0xFF 本プロパティは起動後に変化が無い	1 or 17※1	Set Get	○	○	○	○	-	○	○	20秒 未満	○	デバイス毎の 固定値をもつ
		Get 0x80~0xFF												
規格Version情報	0x82	Get 0x00,0x00,0x4A,0x00	4	Get	-	-	○	○	-	-	-	20秒 未満	○	
異常発生状態	0x88	Get 異常発生有=0x41,異常発生無=0x42	1	Get	-	-	○	○	-	○	○	20秒 未満	○	
メーカーコード	0x8A	Get 0x00 0x00 0x88	3	Get	-	-	○	○	-	-	-	20秒 未満	○	
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get 0x0A 0x80 0x81 0x88 0x8F 0xA0 0xB0 0xB4 0xF0 0xF1 0xF9	最大 17	Get	-	-	○	○	-	-	-	20秒 未満	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get 0x11 0x8D 0x81 0x80 0x88 0x88 0x80 0x00 0x03 0x00 0x82 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x01	最大 17	Get	-	-	○	○	-	-	-	20秒 未満	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get 0x2C 0x8D 0x81 0x81 0x88 0x89 0x81 0x81 0x83 0x81 0x8B 0x8F 0x88 0x81 0x93 0x8A 0x03	最大 17	Get	-	-	○	○	-	-	-	20秒 未満	○	
識別番号(オプション)	0x83	Get -	9 or 17	Get	-	-	○	○	-	-	-	20秒 未満	-	
メーカー異常コード(オプション)	0x86	Get 7byteで指定	最大 225	Get	-	-	○※2	○※2	-	-	-	20秒 未満	○	
異常内容(オプション)	0x89	Get 0x00,0x00~0x0A	2	Get	-	-	○※2	○※2	-	-	-	20秒 未満	○	
節電動作設定	0x8F	Set 0x42 本プロパティは起動後に変化が無い	1	Set Get	○	○	○	○	-	○	○	20秒 未満	○	
		Get 0x42												
遠隔操作設定(オプション)	0x93	Set -	1	Set Get	○	○	○	○	-	-	-	20秒 未満	-	
		Get -												
運転モード設定	0xB0	Set 冷房/暖房/除湿=0x42/0x43/0x44	1	Set Get	○	○	○	○	-	○	○	20秒 未満	○	
		Get 冷房/暖房/除湿=0x42/0x43/0x44												
温度設定値	0xB3	Set 0x10~0x1E(16~30℃)	1	Set Get	○	○	○	○	-	-	-	20秒 未満	○	
		Get 0x10~0x1E(16~30℃)												
室内温度計測値	0xBB	Get 0x81~0x7D	1	Get	-	-	○	○	-	-	-	20秒 未満	○	
風量設定	0xA0	Set 自動=0x41 本プロパティは起動後に変化が無い	1	Set Get	○	○	○	○	-	○	○	20秒 未満	○	
		Get 自動=0x41												

※1 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。

※2 メーカー異常コードプロパティを搭載する場合は、異常内容プロパティの搭載は必須とする。異常内容プロパティのみの搭載は可能。