

【HP-HP-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **電気温水器クラス**

オブジェクトコード

0x026B

プロパティ名称	EPCコード	搭載値域	サイズ(Byte)	アクセスルール	搭載レベル								搭載チェック	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時アナウンス	応答時間		
動作状態	0x80	Get ON=0x30, OFF=0x31	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○	
設置場所	0x81	Set 規格書値域の範囲に従う。	1 or 17※1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○	
		Get 規格書値域の範囲に従う。												
規格Version情報	0x82	Get 0x00,0x00,0x4C,0x00	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
異常発生状態	0x88	Get 異常発生有=0x41,異常発生無=0x42	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○	
メーカーコード	0x8A	Get 0x00 0x00 0x88	3	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get 0x07 0x80 0x81 0x88 0xB0 0xB2 0xC3 0xEA	最大17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get 0x0B 0x81 0x90 0x91 0x93 0xB0 0xB4 0xC0 0xC7 0xCA 0xD9 0xE3	最大17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get 0x24 0x1B 0x63 0x49 0x72 0x28 0x21 0x00 0x12 0x11 0x70 0x51 0x10 0x11 0x03 0x02 0x02	最大17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
識別番号(オプション)	0x83	Get -	9 or 17	Get	-	-	○	○	-	-	-	20秒未満	-	
メーカー異常コード(オプション)	0x86	Get -	最大225	Get	-	-	○※2	○※2	-	-	-	20秒未満	-	
異常内容(オプション)	0x89	Get -	2	Get	-	-	○※2	○※2	-	-	-	20秒未満	-	
遠隔操作設定(オプション)	0x93	Set 公衆回線未経由操作=0x41 公衆回線経由操作=0x42	1	Set Get	○	○	○	○	-	-	-	20秒未満	○	
		Get 公衆回線未経由操作=0x41 公衆回線経由操作=0x42												
沸き上げ自動設定	0xB0	Set 自動沸き上げ=0x41, 手動沸き上げ=0x42 手動沸き上げ停止=0x43	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○	
		Get 自動沸き上げ=0x41, 手動沸き上げ=0x42 手動沸き上げ停止=0x43												
沸き上げ中状態	0xB2	Get 沸き上げ中=0x41 非沸き上げ中=0x42	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○	
昼間沸き増し許可設定	0xC0	Set 昼間沸き増し許可=0x41, 昼間沸き増し禁止=0x42	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
		Get 昼間沸き増し許可=0x41, 昼間沸き増し禁止=0x42												
給湯中状態	0xC3	Get 給湯中=0x41, 非給湯中=0x42	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○	
風呂自動モード設定(オプション)	0xE3	Set 自動入=0x41, 自動解除=0x42	1	Set Get	○	○	○	○	-	-	-	20秒未満	○	
		Get 自動入=0x41, 自動解除=0x42												
エネルギーシフト参加状態	0xC7	Set 参加=0x01, 不参加=0x00	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
		Get 参加=0x01, 不参加=0x00												
沸き上げ開始基準時刻	0xC8	Get 0x14~0x01 (20時~1時)	1	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
エネルギーシフト回数	0xC9	Get 1回=0x01	1	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
昼間沸き上げシフト時刻1	0xCA	Set クリア状態:0x00 0x09~0x11 (9時~17時)	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
		Get クリア状態:0x00 0x09~0x11 (9時~17時)												
昼間沸き上げシフト時刻1での沸き上げ予測電力量	0xCB	Get 0x00000000~0xFFFFFFFF(0~4,294,967,293W) 10時:13時:15時:17時	16	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
時間当たり消費電力量1	0xCC	Get 0x0000~0xFFFF(0~65,533W) 10時:13時:15時:17時	8	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
昼間沸き上げシフト時刻2	0xCD	Set -	1	Set Get	◎※3	◎※3	◎※3	◎※3	-	-	-	20秒未満	-	
		Get -												
昼間沸き上げシフト時刻2での沸き上げ予測電力量	0xCE	Get -	12	Get	-	-	◎※3	◎※3	-	-	-	20秒未満	-	
時間当たり消費電力量2	0xCF	Get -	6	Get	-	-	◎※3	◎※3	-	-	-	20秒未満	-	

※1 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。

※2 メーカー異常コードプロパティを搭載する場合は、異常内容プロパティの搭載は必須とする。異常内容プロパティのみの搭載は可能。

※3 エネルギーシフト2回に対応する機種のみ必須