

【AC-AC-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 家庭用エアコンクラス

オブジェクトコード

0x0130

プロパティ名称	EPC コード	搭載値域	サイズ (Byte)	アクセス ルール	搭載レベル								搭載 チェック	備考
					SetI	SetC	Get	INF_RE Q	INF FC	INF	状変時 アナウンス	応答 時間		
動作状態	0x80	Set 0x30,0x31	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○	
		Get 0x30,0x31												
設置場所	0x81	Set 0x00,0x08~0xFF	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○	
		Get 0x00,0x08~0xFF												
規格Version情報	0x82	Get 0x00005203	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
異常発生状態	0x88	Get 0x41,0x42	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○	
メーカコード	0x8A	Get 0x000025	3	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
状変アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get 0x068081888FA0B0	7	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get 0x0780818F93A0B0B3	8	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get 0x100D01010B0000000000100010800020A03	17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
識別番号(オプション)	0x83	Get 0xFE,0x00,0x00,0x25+(ミドルウェアアダプタ MACアドレス6バイト使用)+ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00	9 or 17	Get	—	—	○	○	—	—	—	20秒 未満	○	
メーカ異常コード(オプション)	0x86	Get —	最大 225	Get	—	—	○※2	○※2	—	—	—	20秒 未満	—	
異常内容(オプション)	0x89	Get —		Get	—	—	○※2	○※2	—	—	—	20秒 未満	—	
節電動作設定	0x8F	Set 0x41,0x42 Get 0x41,0x42	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○	
遠隔操作設定(オプション)	0x93	Set 0x41,0x42,0x61,0x62 Get 0x41,0x42			○※3	○※3	○	○	—	—	—	20秒 未満	○	
運転モード設定	0xB0	Set 0x40~0x45 Get 0x41,0x42,0x43,0x45	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○	
温度設定値	0xB3	Set 0x00~0x32 Get 0x12~0x1E,0xFD			○※3	○※3	○	○	—	—	—	20秒 未満	○	
室内温度計測値	0xBB	Get 0x81~0x7D	1	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
風量設定	0xA0	Set 0x41,0x31~0x38 Get 0x41,0x31,0x38	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○	

※1 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。

※2 メーカ異常コードプロパティを搭載する場合は、異常内容プロパティの搭載は必須とする。異常内容プロパティのみの搭載は可能。

※3 日本国内に出荷する家庭用エアコンはSetの搭載を必須とする。