【AC-HC-A4】オブジェクト別制御対象プロパティ　確認結果申告書

クラス名　家庭用エアコンクラス　　オブジェクトコード　0x0130

プロパティ名称	EPCコード	制御機能搭載値域	サイズ(Byte)	制御機能搭載レベル			搭載チェック		備考
				SetC	Get	応答待ち時間	SetC	Get	
動作状態	0x80		1	◎	◎※2	20秒以上	○	○	
設置場所	0x81		1 or 17※1	◎	◎※2	20秒以上	○	○	
規格Version情報	0x82		4	－	◎	20秒以上	－	○	
異常発生状態	0x88		1	－	◎	20秒以上	－	○	
メーカコード	0x8A		3	－	◎	20秒以上	－	○	
状変アナウンスプロパティマップ	0x9D		最大17	－	◎	20秒以上	－	○	
Setプロパティマップ	0x9E		最大17	－	◎	20秒以上	－	○	
Getプロパティマップ	0x9F		最大17	－	◎	20秒以上	－	○	
識別番号(オプション)	0x83		9 or 17	－	○	20秒以上	－	○	
メーカ異常コード(オプション)	0x86		最大225	－	○	20秒以上	－	－	
異常内容(オプション)	0x89		2	－	○	20秒以上	－	－	
節電動作設定	0x8F		1	◎	◎※2	20秒以上	○	○	
遠隔操作設定(オプション)	0x93		1	○	○	20秒以上	－	－	
運転モード設定	0xB0		1	◎	◎※2	20秒以上	○	○	
温度設定値	0xB3		1	◎	◎	20秒以上	○	○	
室内温度計測値	0xBB		1	－	◎	20秒以上	－	○	
風量設定	0xA0		1	◎	◎※2	20秒以上	○	○	

※1　17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。
※2　状態変化アナウンス必須プロパティのため、通知受信も必須とする。