

【AC-HC-A4】オブジェクト別制御対象プロパティ 確認結果申告書

クラス名

家庭用エアコンクラス

オブジェクトコード

0x0130

| プロパティ名称         | EPC<br>コード | 制御機能<br>搭載値域                                     | サイズ<br>(Byte) | 制御機能搭載レベル |     |            | 搭載チェック |     | 備考                 |
|-----------------|------------|--|---------------|-----------|-----|------------|--------|-----|--------------------|
|                 |            |  |               | SetC      | Get | 応答待ち<br>時間 | SetC   | Get |                    |
| 動作状態            | 0x80       | ON=0x30, OFF=0x31                                | 1             | ◎         | ◎※2 | 20秒以上      | ○      | ○   |                    |
| 設置場所            | 0x81       |  | 1 or<br>17※1  | ◎         | ◎※2 | 20秒以上      | ○      | ○   | 条件を満たしている<br>ため、省略 |
| 規格Version情報     | 0x82       |  | 4             | —         | ◎   | 20秒以上      |        | ○   |                    |
| 異常発生状態          | 0x88       |  | 1             | —         | ◎   | 20秒以上      |        | ○   |                    |
| メーカコード          | 0x8A       |  | 3             | —         | ◎   | 20秒以上      |        | ○   |                    |
| 状変アナウンスプロパティマップ | 0x9D       |  | 最大<br>17      | —         | ◎   | 20秒以上      |        | ○   |                    |
| Setプロパティマップ     | 0x9E       |  | 最大<br>17      | —         | ◎   | 20秒以上      |        | ○   |                    |
| Getプロパティマップ     | 0x9F       |  | 最大<br>17      | —         | ◎   | 20秒以上      |        | ○   |                    |
| 識別番号(オプション)     | 0x83       |  | 9 or<br>17    | —         | ○   | 20秒以上      |        | —   |                    |
| メーカ異常コード(オプション) | 0x86       |  | 最大<br>225     | —         | ○   | 20秒以上      |        | —   |                    |
| 異常内容(オプション)     | 0x89       |  | 2             | —         | ○   | 20秒以上      |        | —   |                    |
| 節電動作設定          | 0x8F       | 節電動作中=0x41、通常動作中=0x42                            | 1             | ◎         | ◎※2 | 20秒以上      | ○      | ○   |                    |
| 遠隔操作設定(オプション)   | 0x93       |  | 1             | ○         | ○   | 20秒以上      | —      | —   |                    |
| 運転モード設定         | 0xB0       | 0x40:その他、0x41:自動、0x42:冷房、0x43:暖房、0x44:除湿、0x45:送風 | 1             | ◎         | ◎※2 | 20秒以上      | ○      | ○   |                    |
| 温度設定値           | 0xB3       | 0xF～0x23(15°C～35°C)                              | 1             | ◎         | ◎   | 20秒以上      | ○      | ○   |                    |
| 室内温度計測値         | 0xBB       |  | 1             | —         | ◎   | 20秒以上      |        | ○   |                    |
| 風量設定            | 0xA0       | 0x31:風量1～0x38:風量8、0x41:自動                        | 1             | ◎         | ◎※2 | 20秒以上      | ○      | ○   |                    |

※1 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。

※2 状態変化アナウンス必須プロパティのため、通知受信も必須とする。