

【PV-HC-A4】オブジェクト別制御対象プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **住宅用太陽光発電クラス**

オブジェクトコード **0x0279**

| プロパティ名称 | EPC コード | 制御機能 搭載値域 | サイズ (Byte) | 制御機能搭載レベル | | | 搭載チェック | | 備考 |
|-----------------|------------|--------------|---------------|-----------|-----|----------------|--------|-----|----|
| | | | | SetC | Get | 応答 待ち 時間 | SetC | Get | |
| 動作状態 | 0x80 | | 1 | — | ◎※2 | 20秒 以上 | — | ○ | |
| 設置場所 | 0x81 | | 1 or 17※1 | ◎ | ◎※2 | 20秒 以上 | ○ | ○ | |
| 規格Version情報 | 0x82 | | 4 | — | ◎ | 20秒 以上 | — | ○ | |
| 異常発生状態 | 0x88 | | 1 | — | ◎※2 | 20秒 以上 | — | ○ | |
| メーカーコード | 0x8A | | 3 | — | ◎ | 20秒 以上 | — | ○ | |
| 状態アナウンスプロパティマップ | 0x9D | | 最大 17 | — | ◎ | 20秒 以上 | — | ○ | |
| Setプロパティマップ | 0x9E | | 最大 17 | — | ◎ | 20秒 以上 | — | ○ | |
| Getプロパティマップ | 0x9F | | 最大 17 | — | ◎ | 20秒 以上 | — | ○ | |
| 瞬時発電電力計測値 | 0xE0 | | 2 | — | ◎ | 20秒 以上 | — | ○ | |
| 積算発電電力量計測値 | 0xE1 | | 4 | — | ◎ | 20秒 以上 | — | ○ | |

※1 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。

※2 状態変化アナウンス必須プロパティのため、通知受信も必須とする。