

【HP-HC-A4】オブジェクト別制御対象プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **電気温水器クラス**

オブジェクトコード **0x026B**

プロパティ名称	EPCコード	制御機能搭載値域	サイズ(Byte)	制御機能搭載レベル			搭載チェック		備考
				SetC	Get	応答待ち時間	SetC	Get	
動作状態	0x80	ON=0x30, OFF=0x31	1	-	◎※2	20秒以上	-	○	
設置場所	0x81	0x00~0xFF (0x01~0x07を除く)	1 or 17※1	◎	◎※2	20秒以上	○	○	オプションなし(1Byteのみの対応)
規格Version情報	0x82	1Byte目:0x00, 2Byte目:0x00, 3Byte目:0x00~0x7F, 4Byte目:0x00	4	-	◎	20秒以上	-	○	
異常発生状態	0x88	異常発生有=0x41, 異常発生無=0x42	1	-	◎※2	20秒以上	-	○	
メーカーコード	0x8A	0x00~0xFF ×3	3	-	◎	20秒以上	-	○	
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	0x00~0xFF ×17	最大17	-	◎	20秒以上	-	○	
Setプロパティマップ	0x9E	0x00~0xFF ×17	最大17	-	◎	20秒以上	-	○	
Getプロパティマップ	0x9F	0x00~0xFF ×17	最大17	-	◎	20秒以上	-	○	
識別番号(オプション)	0x83		9 or 17	-	○	20秒以上	-	○	
メーカー異常コード(オプション)	0x86		最大225	-	○	20秒以上	-	○	
異常内容(オプション)	0x89		2	-	○	20秒以上	-	-	
遠隔操作設定(オプション)	0x93		1	○	○	20秒以上	○	○	
沸き上げ自動設定	0xB0	自動沸き上げ=0x41, 手動沸き上げ停止=0x43, 手動沸き上げ=0x42	1	◎	◎※2	20秒以上	○	○	
沸き上げ中状態	0xB2	沸き上げ中=0x41, 非沸き上げ中=0x42	1	-	◎※2	20秒以上	-	○	
昼間沸き増し許可設定	0xC0	昼間沸き増し許可=0x41, 昼間沸き増し禁止=0x42	1	◎	◎	20秒以上	○	○	
給湯中状態	0xC3	給湯中=0x41, 非給湯中=0x42	1	-	◎※2	20秒以上	-	○	
風呂自動モード設定(オプション)	0xE3		1	○	○	20秒以上	○	○	
エネルギーシフト参加状態	0xC7	参加/不参加(0x01/0x00)	1	◎	◎	20秒未満	○	○	
沸き上げ開始基準時刻	0xC8	20時/21時/22時/23時/24時/1時(0x14,0x15,0x16,0x17,0x18,0x01)	1	-	◎	20秒未満	-	○	
エネルギーシフト回数	0xC9	1回/2回(0x01,0x02)	1	-	◎	20秒未満	-	○	
昼間沸き上げシフト時刻1	0xCA	0x09: 9時, 0x0A: 10時, 0x0B: 11時, 0x0C: 12時, 0x0D: 13時, 0x0E: 14時, 0x0F: 15時, 0x10: 16時, 0x11: 17時(エネルギーシフト回数が2回の場合はこの値は無効になる)、0x00: クリア状態	1	◎	◎	20秒未満	○	○	
昼間沸き上げシフト時刻1での沸き上げ予測電力量	0xCB	0x00000000 ~ 0xFFFFFFFF ×4 10時:13時:15時:17時	1	-	◎	20秒未満	-	○	
時間当たり消費電力量1	0xCC	0x0000 ~ 0xFFFF ×4	1	-	◎	20秒未満	-	○	
昼間沸き上げシフト時刻2	0xCD	0x0A:10時, 0x0B: 11時, 0x0C: 12時, 0x0D: 13時, 0x0E: 14時, 0x0F: 15時, 0x10: 16時, 0x11: 17時, 0x00: クリア状態	1	◎※3	◎※3	20秒未満	○	○	
昼間沸き上げシフト時刻2での沸き上げ予測電力量	0xCE	0x00000000 ~ 0xFFFFFFFF ×3 13時:15時:17時	1	-	◎※3	20秒未満	-	○	
時間当たり消費電力量2	0xCF	0x0000 ~ 0xFFFF ×3 13時:15時:17時	1	-	◎※3	20秒未満	-	○	

※1 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。

※2 状態変化アナウンス必須プロパティのため、通知受信も必須とする。

※3 エネルギーシフト2回に対応する機種のみ必須