

【AC-HC-A4】オブジェクト別制御対象プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **家庭用エアコンクラス**

オブジェクトコード **0x0130**

プロパティ名称	EPC コード	制御機能 搭載値域	サイズ (Byte)	制御機能搭載レベル			搭載チェック		備考
				SetC	Get	応答待ち 時間	SetC	Get	
動作状態	0x80	ON=0x30、OFF=0x31	1	◎	◎※2	20秒以上	○	○	
設置場所	0x81	0x00～0xFF (0x01～0x07を除く)	1 or 17※1	◎	◎※2	20秒以上	○	○	オプションなし(1Byte のみの対応)
規格Version情報	0x82	1Byte目:0x00, 2Byte目:0x00, 3Byte目:0x00～0x7F 4Byte目:0x00	4	—	◎	20秒以上	—	○	
異常発生状態	0x88	異常発生有=0x41, 異常発生無=0x42	1	—	◎	20秒以上	—	○	
メーカーコード	0x8A	0x00～0xFF ×3	3	—	◎	20秒以上	—	○	
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	0x00～0xFF ×17	最大 17	—	◎	20秒以上	—	○	
Setプロパティマップ	0x9E	0x00～0xFF ×17	最大 17	—	◎	20秒以上	—	○	
Getプロパティマップ	0x9F	0x00～0xFF ×17	最大 17	—	◎	20秒以上	—	○	
識別番号(オプション)	0x83		9 or 17	—	○	20秒以上	—	○	
メーカー異常コード(オプション)	0x86		最大 225	—	○	20秒以上	—	○	
異常内容(オプション)	0x89		2	—	○	20秒以上	—	—	
節電動作設定	0x8F	節電動作中=0x41 通常動作中=0x42	1	◎	◎※2	20秒以上	○	○	
遠隔操作設定(オプション)	0x93	公衆回線未経由操作=0x41 公衆回線経由操作=0x42 通信回線正常(公衆回線経由の操 作不可)=0x61 通信回線正常(公衆回線経由の操 作可能)=0x62	1	○	○	20秒以上	○	○	
運転モード設定	0xB0	自動=0x41, 冷房=0x42, 暖房=0x43, 除湿=0x44, 送風=0x45, その他=0x40	1	◎	◎※2	20秒以上	○	○	
温度設定値	0xB3	0x00～0x32 (0～50℃)	1	◎	◎	20秒以上	○	○	
室内温度計測値	0xBB	0x81～0x7D (-127～125℃)	1	—	◎	20秒以上	—	○	
風量設定	0xA0	風量自動設定=0x41 風量レベル=0x31～0x38	1	◎	◎※2	20秒以上	○	○	

※1 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。

※2 状態変化アナウンス必須プロパティのため、通知受信も必須とする。