【PV-HC-A4】オブジェクト別制御対象プロパティ　確認結果申告書

クラス名　住宅用太陽光発電クラス　　オブジェクトコード　0x0279

プロパティ名称	EPCコード	制御機能搭載値域	サイズ(Byte)	制御機能搭載レベル			搭載チェック		備考
				SetC	Get	応答待ち時間	SetC	Get	
動作状態	0x80	ON＝0x30, OFF＝0x31	1	－	◎※2	20秒以上	－	○	
設置場所	0x81	0x00～0xFF (0x01～0x07を除く)	1 or 17※1	◎	◎※2	20秒以上	○	○	オプションなし(1Byteのみの対応)
規格Version情報	0x82	1Byte目:0x00, 2Byte目:0x00, 3Byte目:0x00～0x7F, 4Byte目:0x00	4	－	◎	20秒以上	－	○	
異常発生状態	0x88	異常発生有＝0x41, 異常発生無＝0x42	1	－	◎※2	20秒以上	－	○	
メーカコード	0x8A	0x00～0xFF ×3	3	－	◎	20秒以上	－	○	
状変アナウンスプロパティマップ	0x9D	0x00～0xFF ×17	最大17	－	◎	20秒以上	－	○	
Setプロパティマップ	0x9E	0x00～0xFF ×17	最大17	－	◎	20秒以上	－	○	
Getプロパティマップ	0x9F	0x00～0xFF ×17	最大17	－	◎	20秒以上	－	○	
瞬時発電電力計測値	0xE0	0x0000～0xFFFD(0～65533)	2	－	◎	20秒以上	－	○	
積算発電電力量計測値	0xE1	0x00000000～0x3B9AC9FF (0～999,999.999kWh)	4	－	◎	20秒以上	－	○	

※1　17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。
※2　状態変化アナウンス必須プロパティのため、通知受信も必須とする。