【HP-HC-A4】オブジェクト別制御対象プロパティ 確認結果申告書

クラス名 電気温水器クラス オブジェクトコード 0x026B

7 / / VI									
プロパティ名称	EPC コート	制御機能搭載値域	サイズ (Byte)	制御機能搭載レベル			搭載チェック		
				SetC	Get	応答待ち 時間	SetC	Get	備考
動作状態	0x80		1	_	◎※2	20秒以上	ı	0	
設置場所	0x81		1 or 17 % 1	0	© % 2	20秒以上	0	0	
規格Version情報	0x82		4	_	0	20秒以上	ı	0	
異常発生状態	0x88		1	_	© ※ 2	20秒以上	ı	0	
メーカコード	0x8A		3	_	0	20秒以上	-	0	
状変アナウンスプロパティマッ プ	0x9D		最大 17	_	0	20秒以上	_	0	
Setプロパティマップ	0x9E		最大 17	_	0	20秒以上	_	0	
Getプロパティマップ	0x9F		最大 17	_	0	20秒以上	_	0	
識別番号(オプション)	0x83		9 or 17	_	0	20秒以上	_	0	
メーカ異常コード(オプション)	0x86		最大 225	_	0	20秒以上	_	0	
異常内容(オプション)	0x89		2	_	0	20秒以上	_	0	
遠隔操作設定(オプション)	0x93		1	0	0	20秒以上	0	0	
沸き上げ自動設定	0xB0		1	0	© *2	20秒以上	0	0	
沸き上げ中状態	0xB2		1	-	© *2	20秒以上	_	0	
昼間沸き増し許可設定	0xC0		1	0	0	20秒以上	0	0	
給湯中状態	0xC3		1	_	© % 2	20秒以上	_	0	
風呂自動モード設定(オプション)	0xE3		1	0	0	20秒以上	0	0	
エネルギーシフト参加状態	0xC7		1	0	0	20秒 未満	0	0	
沸き上げ開始基準時刻	0xC8		1	-	0	20秒 未満	_	0	
エネルギーシフト回数	0xC9		1	-	0	20秒 未満	-	0	
昼間沸き上げシフト時刻1	0xCA		1	0	0	20秒 未満	0	0	
昼間沸き上げシフト時刻1で の沸き上げ予測電力量	0xCB		1	-	0	20秒 未満	1	0	
時間当たり消費電力量1	0xCC		1	-	0	20秒 未満	-	0	
昼間沸き上げシフト時刻2	0xCD		1	© % 3	© *3	20秒 未満	0	0	
昼間沸き上げシフト時刻2で の沸き上げ予測電力量	0xCE		1	-	© *3	20秒 未満	_	0	
時間当たり消費電力量2	0xCF		1	_	⊚;3	20秒 未満	_	0	

- ※1 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。
- ※2 状態変化アナウンス必須プロパティのため、通知受信も必須とする。
- ※3 エネルギーシフト2回に対応する機種のみ必須