

【PV-HC-A4】オブジェクト別制御対象プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **住宅用太陽光発電クラス**

オブジェクトコード **0x0279**

プロパティ名称	EPC コード	制御機能 搭載値域	サイズ (Byte)	制御機能搭載レベル			搭載チェック		備考
				SetC	Get	応答 待ち 時間	SetC	Get	
動作状態	0x80	ON=0x30, OFF=0x31	1	—	◎※2	20秒 以上		○	
設置場所	0x81	“10000000b”～”11111110b”	1 or 17※1	◎	◎※2	20秒 以上	○	○	
規格Version情報	0x82	1バイト目:0x00 2バイト目:0x00 3バイト目:リ リース順をASCIIで示す。4バイト目:0x00	4	—	◎	20秒 以上		○	
異常発生状態	0x88	異常発生有=0x41, 異常発生無= 0x42	1	—	◎※2	20秒 以上		○	
メーカーコード	0x8A	0x000000～0xFFFFFFFF	3	—	◎	20秒 以上		○	
状態アナウンスプロパティマッ プ	0x9D	unsigned char × (MAX17)	最大 17	—	◎	20秒 以上		○	
Setプロパティマップ	0x9E	unsigned char × (MAX17)	最大 17	—	◎	20秒 以上		○	
Getプロパティマップ	0x9F	unsigned char × (MAX17)	最大 17	—	◎	20秒 以上		○	
瞬時発電電力計測値	0xE0	0x0000～0xFFFFD (0～65533)	2	—	◎	20秒 以上		○	
積算発電電力量計測値	0xE1	0x00000000～0x3B9AC9FF (0～ 999,999.999kWh)	4	—	◎	20秒 以上		○	

※1 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。

※2 状態変化アナウンス必須プロパティのため、通知受信も必須とする。