

【IWH-HC-A4】オブジェクト別制御対象プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **瞬間式給湯器クラス**

オブジェクトコード

0x0272

プロパティ名称	EPC コード	制御機能 搭載値域	サイズ (Byte)	制御機能搭載レベル			搭載チェック		備考
				SetC	Get	応答 待ち 時間	SetC	Get	
動作状態	0x80	ON=0x30, OFF=0x31	1	—	◎※2	10秒 以上	—	○	
設置場所	0x81	“10000000b”～”11111110b”	1 or 17※1	◎	◎※2	10秒 以上	○	○	
規格Version情報	0x82	1バイト目:0x00 2バイト目:0x00 3バイト目:リ リース順をASCIIで示す。4バイト目:0x00	4	—	◎	10秒 以上	—	○	
異常発生状態	0x88	異常発生有=0x41, 異常発生無=0x42	1	—	◎※2	10秒 以上	—	○	
メーカーコード	0x8A	0x000000～0xFFFFFFFF	3	—	◎	10秒 以上	—	○	
商品コード	0x8C	unsigned char	12	—	○	10秒 以上	—	○	
現在時刻設定	0x97	0x00～0x17:0x00～0x3B (=0～23):(=0～59)	2	○	○	10秒 以上	○	○	
現在年月日設定	0x98	1～0x270F:1～0x0C:1～0x1F (=1～9999):(=1～12):(=1～31)	4	○	○	10秒 以上	○	○	
状態アナウンスプロパティマッ プ	0x9D	unsigned char×(MAX17)	最大 17	—	◎	10秒 以上	—	○	
Setプロパティマップ	0x9E	unsigned char×(MAX17)	最大 17	—	◎	10秒 以上	—	○	
Getプロパティマップ	0x9F	unsigned char×(MAX17)	最大 17	—	◎	10秒 以上	—	○	
給湯器燃焼状態	0xD0	給湯燃焼状態有=0x41, 無= 0x42	1	—	◎※2	10秒 以上	—	○	
風呂給湯器燃焼状態	0xE2	燃焼状態有=0x41, 無=0x42	1	—	◎※2	10秒 以上	—	○	
風呂自動モード設定	0xE3	自動入=0x41,自動解除=0x42	1	◎	◎※2	10秒 以上	○	○	

※1 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。

※2 状態変化アナウンス必須プロパティのため、通知受信も必須とする。