【IWH-HC-A4】オブジェクト別制御対象プロパティ 確認結果申告書

クラス名 瞬間式給湯器クラス

オブジェクトコード

0x0272

プロパティ名称	EPC コード	制御機能搭載値域	サイズ (Byte)	制御機能搭載レベル			搭載チェック		
				SetC	Get	応答 待ち 時間	SetC	Get	備考
動作状態	0x80	ON=0x30, OFF=0x31	1	-	© % 2	10秒 以上	I	0	
設置場所	0x81	"10000000b"~"111111110b″	1 or 17*1	0	© * 2	10秒 以上	0	0	
規格Version情報	0x82	1 パイト目:0x00 2 パイト目:0x00 3 パイト目:リ リース順.を ASCII で示す。4 パイト目:0x00	4	_	0	10秒 以上	_	0	
異常発生状態	0x88	異常発生有=0x41, 異常発生無= 0x42	1	_	© * 2	10秒 以上	_	0	
メーカコード	0x8A	0x000000~OxFFFFFF	3	_	0	10秒 以上	_	0	
商品コード	0x8C	unsigned char	12	_	0	10秒 以上	_	0	
現在時刻設定	0x97	0x00^0x17:0x00^0x3B (=0^23):(=0^59)	2	0	0	10秒 以上	0	0	
現在年月日設定	0x98	1~0x270F:1~0x0C:1~0x1F (=1~9999):(=1~12):(=1~31)	4	0	0	10秒 以上	0	0	
状変アナウンスプロパティマッ プ	0x9D	unsigned char× (MAX17)	最大 17	ı	0	10秒 以上	ı	0	
Setプロパティマップ	0x9E	unsigned char× (MAX17)	最大 17	ı	0	10秒 以上	ı	0	
Getプロパティマップ	0x9F	unsigned char× (MAX17)	最大 17	ı	0	10秒 以上	ı	0	
給湯器燃焼状態	0xD0	給湯燃焼状態有= 0x41, 無= 0x42	1	_	© * 2	10秒 以上	_	0	
風呂給湯器燃焼状態	0xE2	燃焼状態有=0x41, 無=0x42	1	-	© * 2	10秒 以上	-	0	
風呂自動モード設定	0xE3	自動入=0x41,自動解除=0x42	1	0	© * 2	10秒 以上	0	0	

^{※1 17}バイトのプロパティの搭載はオプションとする。

^{※2} 状態変化アナウンス必須プロパティのため、通知受信も必須とする。