

【HWH-HC-A4】オブジェクト別制御対象プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **ハイブリッド給湯機クラス**

オブジェクトコード **0x02A6**

プロパティ名称	EPC コード	制御機能 搭載値域	サイズ (Byte)	制御機能搭載レベル			搭載チェック		備考
				SetC	Get	応答 待ち 時間	SetC	Get	
動作状態	0x80		1	—	◎※2	10秒 以上		○	
設置場所	0x81	0x00/0x08-0x7F/0xFF	1 or 17※1	◎	◎※2	10秒 以上	○	○	
規格Version情報	0x82		4	—	◎	10秒 以上		○	
異常発生状態	0x88		1	—	◎※2	10秒 以上		○	
メーカーコード	0x8A		3	—	◎	10秒 以上		○	
商品コード	0x8C		12	—	○	10秒 以上			
現在時刻設定	0x97		2	○	○	10秒 以上			
現在年月日設定	0x98		4	○	○	10秒 以上			
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D		最大 17	—	◎	10秒 以上		○	
Setプロパティマップ	0x9E		最大 17	—	◎	10秒 以上		○	
Getプロパティマップ	0x9F		最大 17	—	◎	10秒 以上		○	
沸き上げ自動設定	0xB0		1	○	○※2	10秒 以上	○	○	
給湯沸き上げ中状態	0xB2		1	—	○※2	10秒 以上		○	
太陽光発電連携モード設定	0xB8		1	◎	◎※2	10秒 以上	○	○	
太陽光発電利用時間	0xB9		4	○	○	10秒 以上			
給湯中状態	0xC3		1	—	○※2	10秒 以上		○	

※1 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。

※2 状態変化アナウンス必須プロパティのため、プロパティ実装時には、通知受信も必須とする。