

【PV-HC-A4】オブジェクト別制御対象プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **住宅用太陽光発電クラス**

オブジェクトコード **0x0279**

プロパティ名称	EPC コード	制御機能 搭載値域	サイズ (Byte)	制御機能搭載レベル			搭載チェック		備考
				SetC	Get	応答 待ち 時間	SetC	Get	
動作状態	0x80		1	—	◎※2	20秒 以上		○	
設置場所	0x81	0x00、0x08～0xFF	1 or 17※1	◎	◎※2	20秒 以上	○	○	0x01はオプション、0x02 ～0x07の値はfor future reservedのため、対象外 とする
規格Version情報	0x82		4	—	◎	20秒 以上		○	
異常発生状態	0x88		1	—	◎※2	20秒 以上		○	
メーカーコード	0x8A		3	—	◎	20秒 以上		○	
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D		最大 17	—	◎	20秒 以上		○	
Setプロパティマップ	0x9E		最大 17	—	◎	20秒 以上		○	
Getプロパティマップ	0x9F		最大 17	—	◎	20秒 以上		○	
瞬時発電電力計測値	0xE0		2	—	◎	20秒 以上		○	
積算発電電力量計測値	0xE1		4	—	◎	20秒 以上		○	

※1 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。

※2 状態変化アナウンス必須プロパティのため、通知受信も必須とする。