

【HP-HC-A4】オブジェクト別制御対象プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **電気温水器クラス**

オブジェクトコード **0x026B**

プロパティ名称	EPCコード	制御機能搭載領域	サイズ(Byte)	制御機能搭載レベル			搭載チェック		備考
				SetC	Get	応答待ち時間	SetC	Get	
動作状態	0x80		1	-	◎※2	20秒以上	-	○	
設置場所	0x81		1 or 17※1	◎	◎※2	20秒以上	○	○	
規格Version情報	0x82		4	-	◎	20秒以上	-	○	
異常発生状態	0x88		1	-	◎※2	20秒以上	-	○	
メーカーコード	0x8A		3	-	◎	20秒以上	-	○	
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D		最大17	-	◎	20秒以上	-	○	
Setプロパティマップ	0x9E		最大17	-	◎	20秒以上	-	○	
Getプロパティマップ	0x9F		最大17	-	◎	20秒以上	-	○	
識別番号(オプション)	0x83		9 or 17	-	○	20秒以上	-	○	
メーカー異常コード(オプション)	0x86		最大225	-	○	20秒以上	-	○	
異常内容(オプション)	0x89		2	-	○	20秒以上	-	○	
遠隔操作設定(オプション)	0x93		1	○	○	20秒以上	○	○	
沸き上げ自動設定	0xB0		1	◎	◎※2	20秒以上	○	○	
沸き上げ中状態	0xB2		1	-	◎※2	20秒以上	-	○	
昼間沸き増し許可設定	0xC0		1	◎	◎	20秒以上	○	○	
給湯中状態	0xC3		1	-	◎※2	20秒以上	-	○	
風呂自動モード設定(オプション)	0xE3		1	○	○	20秒以上	○	○	
エネルギーシフト参加状態	0xC7		1	◎	◎	20秒未満	○	○	
沸き上げ開始基準時刻	0xC8		1	-	◎	20秒未満	-	○	
エネルギーシフト回数	0xC9		1	-	◎	20秒未満	-	○	
昼間沸き上げシフト時刻1	0xCA		1	◎	◎	20秒未満	○	○	
昼間沸き上げシフト時刻1での沸き上げ予測電力量	0xCB		1	-	◎	20秒未満	-	○	
時間当たり消費電力量1	0xCC		1	-	◎	20秒未満	-	○	
昼間沸き上げシフト時刻2	0xCD		1	◎※3	◎※3	20秒未満	○	○	
昼間沸き上げシフト時刻2での沸き上げ予測電力量	0xCE		1	-	◎※3	20秒未満	-	○	
時間当たり消費電力量2	0xCF		1	-	◎※3	20秒未満	-	○	

※1 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。

※2 状態変化アナウンス必須プロパティのため、通知受信も必須とする。

※3 エネルギーシフト2回に対応する機種のみ必須