

【AC-HC-A4】オブジェクト別制御対象プロパティ 確認結果申告書

クラス名 家庭用エアコンクラス

オブジェクトコード 0x0130

プロパティ名称	EPC コード	制御機能 搭載値域	サイズ (Byte)	制御機能搭載レベル			搭載チェック		備考
				SetC	Get	応答待ち 時間	SetC	Get	
動作状態	0x80		1	◎	◎※2	20秒以上	○	○	
設置場所	0x81		1 or 17※1	◎	◎※2	20秒以上	○	○	
規格Version情報	0x82		4	—	◎	20秒以上	—	○	
異常発生状態	0x88		1	—	◎	20秒以上	—	○	
メーカーコード	0x8A		3	—	◎	20秒以上	—	○	
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D		最大 17	—	◎	20秒以上	—	○	
Setプロパティマップ	0x9E		最大 17	—	◎	20秒以上	—	○	
Getプロパティマップ	0x9F		最大 17	—	◎	20秒以上	—	○	
識別番号(オプション)	0x83		9 or 17	—	○	20秒以上	—	○	
メーカー異常コード(オプション)	0x86		最大 225	—	○	20秒以上	—	—	
異常内容(オプション)	0x89		2	—	○	20秒以上	—	—	
節電動作設定	0x8F		1	◎	◎※2	20秒以上	○	○	
遠隔操作設定(オプション)	0x93		1	○※3	○	20秒以上	○	○	
運転モード設定	0xB0		1	◎	◎※2	20秒以上	○	○	
温度設定値	0xB3		1	◎	◎	20秒以上	○	○	
室内温度計測値	0xBB		1	—	◎	20秒以上	—	○	
風量設定	0xA0		1	◎	◎※2	20秒以上	○	○	

※1 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。

※2 状態変化アナウンス必須プロパティのため、通知受信も必須とする。

※3 認証取得製品を日本国内に出荷する場合は搭載必須とする。