

分散型電源電力量メータ・HEMSコントローラ間 AIF仕様書 Ver.1.10 Draft_review_sheet

Confidential ECHONET Consortium

| 番号 | コメント | | | | | | | | 決議 | | |
|----|------------|---|---|---|---------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|---------------|--------|------------|
| | 日付 | 章 | 節 | 項 | 項目名orシート名 | 指摘部位 | コメント | 備考 | 決定事項 | 規格書反映者 | 反映日 |
| 1 | 2025/10/13 | 2 | 3 | | 表 2-3 機器オブジェクト(スーパークラス規定) | 0x8Aのプロパティ名 | 「メーカーID」ではなく「会員ID／メーカーID」との認識です | 「3. 1. 4(1)」を含め、文書全体で変更が必要だと思います。 | ご指摘のとおり修正します。 | SAWG | 2025/10/29 |
| 2 | 2025/10/13 | 3 | 2 | 3 | 図 3-6 | 右側の「応答待ちタイマー2」の台形 | 台形が短く、Get_Resまで届いていません。届いた方がよいと思います | | ご指摘のとおり修正します。 | SAWG | 2025/10/29 |
| 3 | 2025/10/13 | 3 | 3 | 1 | | (1) 対象プロパティ(分散型電源電力量オブジェクト) | (1) 対象プロパティ(分散型電源電力量メータオブジェクト)ではないでしょうか | | ご指摘のとおり修正します。 | SAWG | 2025/10/29 |