

ECHONET Lite Ver.1.0Errata

Date: Dec.21.2011  
Ver1.00 Errata  
ECHONET CONSORTIUM

部	章	節	項	誤	正	備考
2	3	2		(MAX 255B)	削除	
2	3	2	5	(一斉同報によるアナウンス。以下「アナウンス」は、ドメイン内一斉同報の意味で用いる。)	(一斉同報によるアナウンス。以下「アナウンス」は、一斉同報の意味で用いる。)	トランスポートフリーの仕様にしたことから、「ドメイン内一斉同報」をECHONET Lite規格として、サポートしていないため。
2	4	3	1	ドメイン内一斉同報	一斉同報	(図4-6) 上述した通り、「ドメイン内一斉同報」の規定なし。
2	6	2	4	本章、及び	削除	(6.2.4の2行目)機器オブジェクトの規定は、すべてAppendixへ移行済み。
2	6	2	4	ドメイン内一斉同報で	一斉同報で	(6.2.4の5行目) 上述した通り、「ドメイン内一斉同報」の規定なし。
2	6	2	4	その際の送信方法はドメイン内一斉同報で送信する必要は必ずしもない。	その際の送信方法は一斉同報で送信する必要は必ずしもない。	(6.2.4の9行目) 上述した通り、「ドメイン内一斉同報」の規定なし。
2	4	3		IPアドレス	通信アドレス	2箇所
2	4	3	1	IPアドレス	通信アドレス	本文と図
2	5	4		IPアドレス	通信アドレス	
2	6	2	4	なお、送信専用機器は例外扱いとし、動作状態変化時の状態変化アナウンスを必須としない。送信専用機器の取り扱いは第5部を参照のこと。	削除	
2	6	11	1	項目「通信アドレス」	項目削除	P6-7 表中
2	6	11	1	(9)	(5)	P6-7 表中の項目「ロック制御状態」の備考欄
2	6	11	1	(10)	(6)	P6-7 表中の項目「ロック制御情報」の備考欄
2	6	11	1	項目「(4)通信アドレス」	項目削除	P6-9
2	6	11	1	メジャーバージョン	メジャーバージョン	P6-11 (12)Version情報
2	6	11	1	マイナーバージョン	マイナーバージョン	P6-11 (12)Version情報
2	付録3			「EPCエラー」「ESVエラー」の「エラー処理」欄	ESV=0x60~63,6Eの場合: 不可応答 ESV=0x74の場合 処理応答 ESVが上記以外の場合: 破棄	「EPCエラー」「ESVエラー」の「エラー処理」欄を統一
2	付録3			「EDTエラー」の「エラー処理」欄	ESV=0x60,61,6Eの場合: 破棄または不可応答 ESV=0x74の場合 破棄または処理応答(EDTのサイズが0である場合) 処理応答(それ以外の場合)	
3	9	3	2	ECHONET Liteメーカーコード	メーカーコード	P3-88 FD(1),FD(2)の説明 P3-89 FD(2)の説明
3	9	3	5	ECHONET Liteメーカーコード	メーカーコード	
4	3	3	2	32文字以内であること	32文字未満であること	UPnP規格書より。 2.3 action name: ... Should be < 32 characters.
4	3	3	4	32文字以内である必要がある	32文字未満である必要がある	UPnP規格書より。 2.3 argument name: ...Should be < 32 characters.
4	5	2		エラー！参照元が見つかりません。	表	
4	5	2		<root xmlns="urn:echonet-gr-jp:device-1-0">	<root xmlns="urn:schemas-upnp-org:device-1-0">	UPnP規格書より。 2.1 root: Required. Must have urn:schemas-upnp-org:device-1-0 as the value for the xmlns attribute
4	5	3		<root xmlns="urn:echonet-gr-jp:device-1-0">	<root xmlns="urn:schemas-upnp-org:device-1-0">	UPnP規格書より。 2.1 root: Required. Must have urn:schemas-upnp-org:device-1-0 as the value for the xmlns attribute
4	6	2		<scpd xmlns="urn:echonet-gr-jp:service-1-0">	<scpd xmlns="urn:schemas-upnp-org:service-1-0">	UPnP規格書より。 2.3 scpd: Required. Must have urn:schemas-upnp-org:service-1-0 as the value for the xmlns attribute;
4	6	1	3	エラー！参照元が見つかりません。	表3-3	
4	6	1	3	エラー！参照元が見つかりません。	表6-3	
4	6	1	3	エラー！参照元が見つかりません。	表	
4	6	3		<scpd xmlns="urn:echonet-gr-jp:service-1-0">	<scpd xmlns="urn:schemas-upnp-org:service-1-0">	UPnP規格書より。 2.3 scpd: Required. Must have urn:schemas-upnp-org:service-1-0 as the value for the xmlns attribute;