

Web APIガイドライン
機器仕様部
Version.1.5.0

章・節	項	誤	正	備考
5. 機器毎のDevice Description	分散型電源電力量メータ :drElectricEnergyMeter:0x028E	currentDate (表中、Description中にて)	currentDateを削除	commonItemsのcurrentDateAndTimeを利用する。機器からDateのみが取得できる場合、Time部に0を補完する。
5. 機器毎のDevice Description	分散型電源電力量メータ :drElectricEnergyMeter:0x028E	積算電力量計測値(Description中にて)の "maximum"が99999999(8桁)	99999999(9桁)が正しい	下記が該当: acInputCumulativeElectricEnergy, acInputCumulativeElectricEnergyLog, , acOutputCumulativeElectricEnergy, acOutputCumulativeElectricEnergyLog, independentOperationCumulativeElectricEnergy, independentOperationCumulativeElectricEnergyLog, acInputCumulativeElectricEnergyAtEvery30Min, acOutputCumulativeElectricEnergyAtEvery30Min, , independentOperationCumulativeElectricEnergyAtEvery30Min